

**Заявка на продажу**

|                     |                                                                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Отправитель         | <наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2                              |
| Контрагент          | ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик) |
| Операция            | Продажа                                                                                          |
| Операционные сутки  | 26.02.2026                                                                                       |
| Срок подачи (п. 51) | до 25.02.2026 08:00 по времени Астаны                                                            |

| Час   | Объем, МВт | Час   | Объем, МВт |
|-------|------------|-------|------------|
| 01:00 | 3,925      | 13:00 | 1,597      |
| 02:00 | 4,062      | 14:00 | 2,195      |
| 03:00 | 4,528      | 15:00 | 2,370      |
| 04:00 | 4,342      | 16:00 | 2,562      |
| 05:00 | 4,240      | 17:00 | 2,591      |
| 06:00 | 3,226      | 18:00 | 2,692      |
| 07:00 | 3,247      | 19:00 | 2,979      |
| 08:00 | 1,993      | 20:00 | 3,327      |
| 09:00 | 1,609      | 21:00 | 3,872      |
| 10:00 | 0,881      | 22:00 | 3,738      |
| 11:00 | 1,262      | 23:00 | 3,820      |
| 12:00 | 1,769      | 24:00 | 3,740      |

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

**Итого за сутки: 70,567 МВт·ч**

**Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)**

Прогноз 71bca9b7ff00, сформирован 25.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-24 18:00:00 UTC.

| Час   | Интервал    | P10, МВт | P50, МВт | P90, МВт | Ветер, м/с |
|-------|-------------|----------|----------|----------|------------|
| 01:00 | 00:00-01:00 | 0,972    | 3,925    | 4,984    | 9.8        |
| 02:00 | 01:00-02:00 | 1,692    | 4,062    | 4,970    | 10.2       |
| 03:00 | 02:00-03:00 | 2,712    | 4,528    | 4,979    | 10.8       |
| 04:00 | 03:00-04:00 | 2,812    | 4,342    | 4,988    | 10.5       |
| 05:00 | 04:00-05:00 | 2,127    | 4,240    | 4,984    | 10.3       |
| 06:00 | 05:00-06:00 | 1,403    | 3,226    | 4,928    | 8.8        |
| 07:00 | 06:00-07:00 | 0,535    | 3,247    | 4,916    | 9.0        |
| 08:00 | 07:00-08:00 | 0,137    | 1,993    | 4,681    | 7.2        |
| 09:00 | 08:00-09:00 | 0,098    | 1,609    | 4,743    | 6.8        |
| 10:00 | 09:00-10:00 | 0,035    | 0,881    | 4,466    | 5.2        |
| 11:00 | 10:00-11:00 | 0,049    | 1,262    | 4,010    | 6.2        |
| 12:00 | 11:00-12:00 | 0,181    | 1,769    | 4,478    | 7.1        |

| Час   | Интервал    | P10, МВт | P50, МВт | P90, МВт | Ветер, м/с |
|-------|-------------|----------|----------|----------|------------|
| 13:00 | 12:00–13:00 | 0,091    | 1,597    | 4,490    | 6.7        |
| 14:00 | 13:00–14:00 | 0,134    | 2,195    | 4,335    | 7.5        |
| 15:00 | 14:00–15:00 | 0,187    | 2,370    | 4,088    | 8.0        |
| 16:00 | 15:00–16:00 | 0,508    | 2,562    | 4,449    | 8.0        |
| 17:00 | 16:00–17:00 | 0,978    | 2,591    | 4,394    | 8.0 *      |
| 18:00 | 17:00–18:00 | 0,892    | 2,692    | 4,652    | 8.0 *      |
| 19:00 | 18:00–19:00 | 1,067    | 2,979    | 4,706    | 8.3 *      |
| 20:00 | 19:00–20:00 | 1,150    | 3,327    | 4,717    | 8.9 *      |
| 21:00 | 20:00–21:00 | 2,120    | 3,872    | 4,958    | 9.6 *      |
| 22:00 | 21:00–22:00 | 1,995    | 3,738    | 4,936    | 9.5 *      |
| 23:00 | 22:00–23:00 | 2,301    | 3,820    | 4,935    | 9.5 *      |
| 24:00 | 23:00–24:00 | 1,888    | 3,740    | 4,947    | 9.4 *      |

\* риск обледенения

### Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 14 ч
- риск обледенения в 8 ч ( $t = -8...+1$  °C, влажность  $\geq 90\%$ ): 16:00–17:00 ... 23:00–24:00
- резкий рост на 3.25 МВт за 3 ч к 00:00
- резкий спад на 2.36 МВт за 3 ч к 09:00
- низкая уверенность в 23 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

### Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

| Решение агента | Час   | Направление | Объём, МВт | Было → стало, МВт | Подать до   |
|----------------|-------|-------------|------------|-------------------|-------------|
| 25.02 11:00    | 05:00 | вверх       | 0,510      | 4,240 → 4,750     | 26.02 02:00 |
| 25.02 11:00    | 06:00 | вверх       | 1,231      | 3,226 → 4,457     | 26.02 03:00 |
| 25.02 17:00    | 08:00 | вверх       | 0,940      | 1,993 → 2,933     | 26.02 05:00 |
| 25.02 17:00    | 12:00 | вниз        | 0,518      | 1,769 → 1,251     | 26.02 09:00 |
| 25.02 23:00    | 10:00 | вниз        | 0,614      | 0,881 → 0,267     | 26.02 07:00 |
| 25.02 23:00    | 13:00 | вверх       | 0,815      | 1,597 → 2,412     | 26.02 10:00 |
| 26.02 05:00    | 19:00 | вверх       | 0,651      | 2,979 → 3,630     | 26.02 16:00 |

### Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.