

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	27.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 26.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	3,796	13:00	1,518
02:00	3,837	14:00	2,155
03:00	3,834	15:00	2,762
04:00	3,707	16:00	3,295
05:00	3,925	17:00	4,079
06:00	2,973	18:00	3,922
07:00	2,351	19:00	4,035
08:00	1,782	20:00	4,131
09:00	1,733	21:00	4,031
10:00	1,479	22:00	3,483
11:00	1,298	23:00	3,238
12:00	0,987	24:00	2,958

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 71,309 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 180fb68e2ab3, сформирован 26.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-25 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00–01:00	2,107	3,796	4,920	9.4 *
02:00	01:00–02:00	2,033	3,837	4,953	9.5 *
03:00	02:00–03:00	1,915	3,834	4,931	9.5 *
04:00	03:00–04:00	1,740	3,707	4,913	9.4 *
05:00	04:00–05:00	1,309	3,925	4,852	9.7 *
06:00	05:00–06:00	0,987	2,973	4,779	8.5 *
07:00	06:00–07:00	0,530	2,351	4,452	7.8 *
08:00	07:00–08:00	0,226	1,782	4,072	6.8 *
09:00	08:00–09:00	0,123	1,733	4,159	7.1 *
10:00	09:00–10:00	0,122	1,479	3,930	6.5
11:00	10:00–11:00	0,047	1,298	3,348	6.3
12:00	11:00–12:00	0,074	0,987	3,392	6.0

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00–13:00	0,147	1,518	3,963	6.6
14:00	13:00–14:00	0,305	2,155	4,466	7.4
15:00	14:00–15:00	0,786	2,762	4,756	8.4
16:00	15:00–16:00	1,552	3,295	4,933	8.8
17:00	16:00–17:00	2,264	4,079	4,972	9.9
18:00	17:00–18:00	2,381	3,922	4,936	9.6
19:00	18:00–19:00	2,656	4,035	4,960	9.6 *
20:00	19:00–20:00	2,791	4,131	4,933	10.0 *
21:00	20:00–21:00	2,274	4,031	4,901	9.9
22:00	21:00–22:00	1,741	3,483	4,892	9.2 *
23:00	22:00–23:00	1,511	3,238	4,819	8.7 *
24:00	23:00–24:00	1,269	2,958	4,744	8.4

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 15 ч
- риск обледенения в 13 ч ($t = -8...+1$ °C, влажность $\geq 90\%$): 00:00–01:00 ... 22:00–23:00
- резкий спад на 2.15 МВт за 3 ч к 07:00
- резкий рост на 1.93 МВт за 3 ч к 16:00
- низкая уверенность в 23 ч (коридор P10–P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97–99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
26.02 11:00	02:00	вниз	0,585	3,837 → 3,252	26.02 23:00
26.02 11:00	05:00	вниз	0,983	3,925 → 2,942	27.02 02:00
26.02 11:00	06:00	вниз	0,780	2,973 → 2,193	27.02 03:00
26.02 17:00	04:00	вниз	0,634	3,707 → 3,073	27.02 01:00
26.02 17:00	07:00	вниз	0,622	2,351 → 1,729	27.02 04:00
26.02 17:00	09:00	вниз	0,831	1,733 → 0,902	27.02 06:00
26.02 23:00	08:00	вниз	0,515	1,782 → 1,267	27.02 05:00
26.02 23:00	10:00	вниз	0,661	1,479 → 0,818	27.02 07:00
26.02 23:00	11:00	вниз	0,529	1,298 → 0,769	27.02 08:00
26.02 23:00	13:00	вниз	0,593	1,518 → 0,925	27.02 10:00
26.02 23:00	14:00	вниз	0,697	2,155 → 1,458	27.02 11:00
26.02 23:00	15:00	вниз	1,234	2,762 → 1,528	27.02 12:00
26.02 23:00	16:00	вниз	0,504	3,295 → 2,791	27.02 13:00
27.02 05:00	17:00	вниз	0,852	4,079 → 3,227	27.02 14:00
27.02 05:00	20:00	вниз	0,552	4,131 → 3,579	27.02 17:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00–01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10–P90 — справочно.