

Заявка на продажу

Отправитель	<наименование энергопроизводящей организации> — ВЭС, турбины Т1, Т2
Контрагент	ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (единый закупщик)
Операция	Продажа
Операционные сутки	28.02.2026
Срок подачи (п. 51)	до 27.02.2026 08:00 по времени Астаны

Час	Объем, МВт	Час	Объем, МВт
01:00	2,864	13:00	4,122
02:00	2,745	14:00	4,016
03:00	2,969	15:00	3,883
04:00	3,271	16:00	3,725
05:00	3,605	17:00	3,376
06:00	4,007	18:00	3,074
07:00	4,134	19:00	2,610
08:00	4,040	20:00	2,940
09:00	3,800	21:00	2,910
10:00	3,870	22:00	1,999
11:00	3,975	23:00	1,655
12:00	4,013	24:00	1,220

Примечание: значения указываются с точностью до тысячных.

Итого за сутки: 78,823 МВт·ч

Обоснование объемов (справочно, в заявку не входит)

Прогноз 0374e31e387d, сформирован 27.02.2026 05:00 (Астана); модель windcast-0.1.0-cascade+direct; погода: Open-Meteo Previous Runs: ECMWF IFS, ECMWF AIFS, ICON, GFS, UKMO, GEM, CMA, выпуск 2026-02-26 18:00:00 UTC.

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
01:00	00:00-01:00	0,897	2,864	4,742	8.2
02:00	01:00-02:00	0,891	2,745	4,827	8.3
03:00	02:00-03:00	1,193	2,969	4,812	8.6
04:00	03:00-04:00	1,628	3,271	4,859	8.9
05:00	04:00-05:00	2,159	3,605	4,838	9.4
06:00	05:00-06:00	2,772	4,007	4,852	10.1
07:00	06:00-07:00	3,021	4,134	4,853	10.2
08:00	07:00-08:00	2,950	4,040	4,834	10.0
09:00	08:00-09:00	2,656	3,800	4,845	9.7
10:00	09:00-10:00	2,625	3,870	4,805	9.7
11:00	10:00-11:00	2,697	3,975	4,838	9.9
12:00	11:00-12:00	2,614	4,013	4,876	10.1

Час	Интервал	P10, МВт	P50, МВт	P90, МВт	Ветер, м/с
13:00	12:00-13:00	2,700	4,122	4,891	10.2
14:00	13:00-14:00	2,711	4,016	4,894	9.9
15:00	14:00-15:00	2,576	3,883	4,875	9.8
16:00	15:00-16:00	2,291	3,725	4,833	9.6
17:00	16:00-17:00	1,677	3,376	4,800	9.2
18:00	17:00-18:00	1,360	3,074	4,787	8.7
19:00	18:00-19:00	0,974	2,610	4,595	8.2
20:00	19:00-20:00	1,142	2,940	4,455	8.5
21:00	20:00-21:00	0,733	2,910	4,215	8.7
22:00	21:00-22:00	0,174	1,999	4,003	7.8
23:00	22:00-23:00	0,117	1,655	3,971	7.0
24:00	23:00-24:00	0,073	1,220	3,150	6.4

* риск обледенения

Риски по оценке агента:

- погодные модели расходятся больше 2.5 м/с в 8 ч
- резкий спад на 1.69 МВт за 3 ч к 23:00
- низкая уверенность в 16 ч (коридор P10-P90 шире 45% установленной мощности)

Черновики корректировок (п. 97-99)

Подаются не позднее чем за 2 часа до часа; корректировка ВИЭ выполняется только при встречной корректировке другой ВИЭ, частичное исполнение допускается.

Решение агента	Час	Направление	Объём, МВт	Было → стало, МВт	Подать до
27.02 11:00	02:00	вверх	0,684	2,745 → 3,429	27.02 23:00

Допущения

- Номинал турбины 2.5 МВт — допущение: в данных кейса не указан; установленная мощность 5 МВт.
- Собственное потребление станции принято равным 0.
- Час «01:00» формы = интервал 00:00-01:00 по времени Астаны (UTC+5). Нумерацию часов уточнить у РФЦ.
- В заявку внесена медиана прогноза (P50); коридор P10-P90 — справочно.