
左：全库1,550份报告

右：主管道与进户管共967份，按地点分层比较

a 报告数：部件→人员后果




流带宽度 = 报告份数

伤亡报告　其余报告

b 同类事故中的伤亡比例

部件	伤亡 / 同类事故（份）	比例
全部地点（967份）		
主管道	146 / 726	20.1%
进户管	90 / 241	37.3%
其中：公共地点（408份）		
主管道	66 / 363	18.2%
进户管	20 / 45	44.4%
其中：私人地点（253份）		
主管道	33 / 91	36.3%
进户管	57 / 162	35.2%



2010至2026年，PHMSA配气事故报告