

## MODE OPERATOIRE

Révision du moteur 428-M

**DEPARTEMENT:** Maintenance

Date:

Version: 01

Page: 1/1

ligne : PSA		Type d'intervention :	Corrective	Equipement: moteur	
EPI		Casques, chaussures o	le sécurité, Gant	Pièce de rechange Code magasin	
Consignation		Ne jamais travailler sa	ans EPI / il faut fa	Moteur	
	Sécurité HSE	Veuillez au respect de	es consignes de se		
Description des interventions				Schéma /Croquis	Besoin en outillages
N°	Ac	tion	Durée (min)		Transpalette / autre outillage classique (clé tournevis,) / Appareil de mesure METRIX
1	CONSIGNATION I	DE L'INSTALLATION	20		A BORNES LE EN FONTE
2	PREPARATION D	E L'INTERVENTION	60	CAPOT EN METAL PLAQUE A BO	
3	DEPOSE D	OU MOTEUR	60	JODAT VRIMS STATOR	1 électricien avec habilitation pour la consignation / 1 personne sans qualificatio
4	REPOSE DU NO	DUVEAU MOTEUR	60	ROTOR	spécifique
5	DECONSIGNATION DE L'INSTALLATION		20	O Di	FLASQUE EN Durée d'intervention
6	REPLI DU CHANTIER ET TEST 20				4h
Remarque: le démontage se fait en respectant certaines règles				FLASQUE EN FONTE	Documentation
Opérer avec soins, méthode, et au moyen d'outils appropriés /éviter de forcer/ Faire attention aux parties fragiles / Utiliser des outils adéquats / Utiliser du dégrippant.      nettoyer et ranger les pièces (dans des casiers par exemple).				PAQUE CARCASSE SIGNALETIQUE EN ALUMINIUM INOX	Schéma électrique armoire/ 428FU
	prendre des notes	ou photos si nécessaires.			



## **Plan de Consignation**

Data	•
Date	•
	_

Code:

Version: 01

Page: 1/1

 Date :
 Site : TM
 Entité : LAF

**Equipement ou installation de l'entité concernée :** Empileur

Raison de cadenassage (Intervention prévue): Révision du moteur 428-M Translation extracteur

Bon de consignation						Exécution du Bon de Consignation							
N°	Repère du point de consignation	Localisation du point de	Dispositif de condamnation	Etat du point de	Chargés de la consignation	Consigné par			Vérifié par		fié par	Déconsigné par	
		consignation		consignation		N° du cadenas	Nom & Visa	date	heure	Nom & Visa	date	Nom & Visa	date
1	428-FU	Armoire Empileur	Disp+Cadenas	Off	Electricien								
2													
3													
8													
Bon éta	Bon établi par : Bon approuvé par :												

Date : Date : Signature : Signature :

Plan d'actions correctives (PAC) / Remarques :