





Montage vloerverwarmingsleiding PE-RT 16x2 mm, gemonteerd op een tackerplaat van

de aannemer.

Verlegstanden: H.O.H. 150 mm zoals aangegeven op tekening.
Reparatie- en verbindingskoppelingen worden toegepast onder de KOMO-keur van de

vloerverwarmingsleiding.

Sparingen moeten voor aanvang van de montage aanwezig zijn. Wanden, sparingen, vrij te houden zone's en exacte verdelerposities dienen door de aannemer / installateur voor aanvang van de montage te worden uitgezet op de vloer.

Wijziging	Datum	Getekend door	Omschrijving		
	17-06-2019	WJ	Eerste ontwerp		
А	17-09-2019	WJ	DEFINITIEF		
В	29-05-2020	RKU	REVISIE		
	1		1		
		1			
	1	1	1		
	<u> </u> 	1	1		
	<u> </u>	1	<u> </u> 		
	<u> </u>	1	<u> </u>		
		1			
	_·	<u>. </u>	<u> </u>		
		1			
				Datum	Wijziging
Strijp S Eindhoven			17-09-2019	29-05-20	
			l		1
				Formaat	Schaal
Omschrijving				A0	1:50
vloerverwarming S1 9e verdieping			eping	Status	Geteken
	3		. 5	maydala	10/1

Thermal Comfort Systems B.V. | Projectnummer 8090 AC Wezep t: 038 375 97 11 f: 038 375 92 11 info@thermalcomfortsystems.nl www.thermalcomfortsystems.nl

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend, eventuele maatvoering controleren op de bouw

8190-057-VLV-S1-09