



project	Blok S1 Strijp Eindhoven
projectnummer	18.0189
opdrachtgever	Homij Technische Installaties Vianen
meetapparaat	WÖHLER
type ventilator	DUCO silet box + CO2 sensor
serienummer	1951040-191129-006
type retour rooster	DAV-125
type toevoer rooster	<u>n.v.t.</u>

bwnr verdieping	type vertrek	vertrek	ventiel	ventiel	vereiste	werkelijke
			nummer	type	m3/h	m3/h
9e	Е	toilet	1	DAV-125	-25	-25
		badkamer	2	DAV-125	-75	-75
		keuken	3	DAV-125	-75	-74
		keuken	4	DAV-125	-50	-47
		keuken	5	DAV-125	-50	-48
					-275	-269
			9e E toilet badkamer keuken keuken	9e E toilet 1 badkamer 2 keuken 3 keuken 4	ge E toilet 1 DAV-125 badkamer 2 DAV-125 keuken 3 DAV-125 keuken 4 DAV-125	nummer type m3/h 9e E toilet 1 DAV-125 -25 badkamer 2 DAV-125 -75 keuken 3 DAV-125 -75 keuken 4 DAV-125 -50 keuken 5 DAV-125 -50

monteur	Norbert
datum	14-05-20