



200	70	130	1650	1800	500	1450
260	70	190	1800	2100	500	1700
Vloerbekle (vi)	Plaatdikte (pt)	Traile hoogte	Randvel (a) max. h.o.h. (mm.)	Tussenvel (b) max. h.o.h. (mm.)	Overstek (c) max. h.o.h. (mm.)	Vrij opgelegd (d) max. h.o.h. (mm.)

BIJLEGWAPENING MEELEVEREN:		JA <input type="checkbox"/>	NEE <input checked="" type="checkbox"/>
Tijdelijke ondersteuningen maximaal h.o.h. (mm.):	zie tabel		
Betonsterkteklasse plaat:	C30/37		
Betonsterkteklasse opstort:	C25/30		(Kwaliteit betonstaal: B500B)

Brandwerendheid (REI):		120						* op basis van de aangegaven dimensies op deze tabel	
Onderdeel	Vloerdikte (mm)	Plaatsdikte (mm)	Milieuklasse		Dekking (Droer)* (mm)		Traveelhoogte (mm)		
			onder	boven	onder	boven			
07 7e verdiepingvloer	260	70	XC1	XC1	20	15	190		
07 Loggia	200	70	XC1	XC1	20	15	130		

Breedplaatvloer	Constructieklasse: S4	Categorie 4a
<p>Algemeen</p> <p>Breedplaatvloeren van Geleen Beton worden geproduceerd, geleverd en verwerkt volgens het geldige KOMO-attest met productcertificaat K2181 of K2200, afgegeven door Kwaliteits Vereniging Beton (KVB). Vloeren vallen onder categorie 4 volgens het geldige Criteria. Onze breedplaatvloeren voldoen aan het bouwbesluit zoals aangegeven in de 'Lijst van kwaliteitsverklaringen' van SRG.</p>		

Verwerking/onderstempeling
Voor de tijdelijke ondersteuning voor het afstorten van de breedplaatvloer dienen onder de breedplaat badningen haaks op de lengterichting van de traileggers te worden aangebracht volgens bijgaand schema. Voor uitgebreide informatie over jukafstanden en het plaatsen van extra stempels verwijzen wij naar ons document op de website over ondersteuning.

Doorstempelen en belasten van gestorte breedplaatvloeren
 Voor richtlijnen met betrekking tot het doorstempelen en het verwijderen van stempels van afgestorte breedplaatvloeren verwijzen wij naar ons document op de website hierover. **LET OP:** het kan noodzakelijk zijn dat extra zeeg nodig is vanwege zakkingen van onderliggende begane grondvloeren !!

Hijzen en leggen
Voor richtlijnen met betrekking tot hijzen en leggen van de breedplaten verwijzen wij naar ons document op de website hierover.

Normen

Bijlegwapening
 Alleen de door Geelen Beton getekende wapening kan door ons worden geleverd in hele netten en losse staven op maat volgens zuigstaaf.
 Indien noodzakelijk kunnen ook supporten meegeleverd worden voor het op hoogte stellen van de bovenwapening.

G **GEEF EN BETON** ■  Breedplaatvloer

 SEELLEN BETON SO-WIEBELLEMENT SYSTEME GMBH		<input type="checkbox"/> Ribbensvierer
Project:		

Bouwveld S1-Strijp-S De Reggeborgh te EINDHOVEN	
Onderdeel	Legplan & Plaatwapening
07 7e verdiepingsvloer	

Onderdeel (aanvullend) Aanvullende details Hoofddetail **VOOR UITVOERING** Getekend

Philittelaan 71	door T.V. d.d. 13-05-2019	Pomme, Harry
Constructeur		Interne constructeur
Adviesbureau Tielemans B.V.		Ramakkers, Jeroen
Aanpak		Schaal
		1:100

Kantoor	Stam + De Koning Bouw B.V.	T: 070 77 1130 / 1120
Handelaar		Datum 02-04-2019
		Blad 1 P

Gewijzigd	17-04-2019	09-05-2019	DEP EXCLUSIEF WIEL TOEGELAAT DATUM	07 B
-----------	------------	------------	---	------

GEELEN-BETON POSTERHOLT B.V.
 EMAIL: POSTERHOLT@GEELEN-BETON.NL
 WEBSITE: WWW.GEELEN-BETON.NL
 Postbus 8008, 6060 AA Posterholt Heerbaan 58, 6061 EE Posterholt

telefoon +31 (0)475 - 401420 telefax +31 (0)475 - 403025