


- Noot :**

 - Montage vloerverwarmingsleiding PE-RT 16x2 mm, gemonteerd op een tackerplaat van de aanmer.
 - Verlegstanden: H.O.H. 150 mm zoals aangegeven op tekening.
 - Reparatie- en verbindingsookoppelingen worden toegepast onder de KOMO-keur van de vloerverwarmingsleiding.
 - Spangren moeten voor aanvang van de montage aanwezig zijn.
 - Wanden, spangren, vrij te houden zone's en exacte verdeelposities dienen door de aanmer / installateur voor aanvang van de montage te worden uitgezet op de vloer.

[illegible]

Omschrijving	Strip S Eindhoven		Datum	Wijziging
	vloerverwarming S1 16e verdieping		17-09-2019	26-09-2019
			Formaat	Schaal
			A0	1:50
			Status	Getekend
			Definitief	WJ
		Thermal Comfort Systems B.V.		Projectnummer
		Postbus 148 8190 AC Wezep t: 038 275 97 11 f: 038 275 92 11 info@thermalcomfortsystems.nl www.thermalcomfortsystems.nl		8190-057
				Tekeningnummer
				8190-057-VLV-S1-16