



RENOVOOI MATERIAAL / SYMBOLEN

	kalkgevelde wand
	gewapendbeton
	(vulde) betonmuren
	Gevelwaaier voorzetwand 100mm
	Gyproc GF 70 14.51
	Gyproc GF 100 17.51
	Gyproc voorzetwand 100mm vzw papierbeplaatte plaat
	Gyproc GF 100 75.2
	Gyproc GF 100 75.2 AA
	Gyproc GF 205 2.75-75.2 AA
	Gyproc GF 205 2.75-75.2 AA vzw papierbeplaatte plaat
	Gyproc GF 205 2.100-100.2 AA
	Gyproc GF 205 2.100-100.2 AA
	deklampdop voor isolatie R/C vpa rapport schuiver
	afsluitend (afsluiting, minimaal 10 mm)
	Ytong wand G4
	Ytong wand G5
	hennelwafel afsluit
	dak bevestiging weerster punten
	isolatieplaat 500x500mm

RENOVOOI BRANDWEER SYMBOLEN

	WEERSTAND tegen brandoverslag en brandoverslag van 30 min.
	WEERSTAND tegen brandoverslag en brandoverslag van 60 min.
	opening 30 min. WEERSTAND conform NEN 6068
	zelfsluitende deur
	zelfsluitende deur 30 min. WEERSTAND conform NEN 6068
	rookmelder

ALGEMEEN BOUWEN VOLGENS HET BOUWBEELIJK

- EPC maatregelen of opname adviseur
- Technische installaties VVE of opname adviseur
- Constructieve gegevens/tekeningen of opname constructeur
- Hoofdwandconstructie, conform opname constructeur
- Wandconstructie, conform opname constructeur
- Vrij doorlooping constructie minimaal 80x2000 mm
- Wand, murelbekleding en overige, met afsluitende kozijnen, bezet anders aangegeven
- Doorsnede van glas volgens NEN 1996, NEN 1991 en NEN 2008
- Bevestiging volgens NEN 5569
- Voorzetwand 100mm vzw papierbeplaatte plaat, boven de 13m minimaal 1200mm hoog, bij een te openen raam minimaal 850mm hoog
- Ramen tot op de vloer dienen in kapitaal zijdeling te worden bevestigd dat er tot 700vpa geen kindervaste (klein) kansen bestaan van worden
- Binnenzijde van raamconstructie in de afsluitende raamconstructie te bevestigen conform NEN 5569
- Uitvoeren met een minimaal inbraakweerstandsklasse 2 conform NEN 5568
- Aankomende constructie van het dak conform tekening
- Gedetailleerd en afsluitend conform opname afsluitend adviseur
- Weging van raam conform bouwbeeld afsluitend
- Wandconstructie van wandafwerking van een raam en baksteen conform bouwbeeld art 3.23
- Uitvoering schildering constructie heeft geen openingen tussen de vloer en vloerplaat van het benedenruimte van ramen en muren (bij open stouwen worden rookstroom van dergelijke aangebracht)
- Aankomende volgens tekening, materiaal en afsluitend

BRAND

- Brandweerstandsfunctie/afsluitende of opname constructeur
- Vloeren, trappen en hellingplaten waarover een vluchtroute moet bezwijken met binnen 30 min.
- Brandbestendigheid van vloeren of opname constructeur
- Rookmelders conform NEN 2555
- Roepbellen en gemeenschappelijke verhuurruimte waarover een vluchtroute moet, uitvoeren als (extra) beschermde vluchtroute of opname constructeur

TRAPPENWEGEN

- Vloeren en muren moeten voldoen aan brandklasse B en rookklasse k2
- Luchtwegvering trappenhuis 0.50m² en Bten 3.25m²

VENTILATIE

- Algemeen noodventilatievluchtwegen en Bten conform NEN 1938
- Vluchtroute aansluiting conform NEN 6071 en artikel 3.23 in S.S. en NEN-EN 1938
- VENTILATIE
- Plaatsing en capaciteit ventilatievoorziening volgens tekening en berekeningen
- Waar nodig voorzien van de door de vloer van vloer 1.1, ventilatie
- Ventilatie maatregelen volgens NEN 2768

wijziging G keuken aangepast

VOOR UITVOERING

door T.V. d.d. 10-07-2019

definitief

project Blok S1 Strijp S

Strijp S Eindhoven

Volker Wessels

Plattegrond verdieping 8

Plattegrond verdieping 8

Plattegrond verdieping 8

Plattegrond verdieping 8

Plattegrond verdieping 8

