

Homij Technische Installaties B.V.  
Lange Dreef 7  
4131 NJ Vianen

## Meetrapport

Nummer 19094

Object: Blok S1 Strijp S  
Philitelaaan  
Eindhoven

Datum meting: 07-06-2019

Installatie: Ringleiding met stekken tbv de afgaande leidingen en  
meterkasten, liften, e.d.

Circuitmetingen tussen de stekken: allen  $<0.1 \Omega$  circuitmeting

Gemeten Rvt 0.75  $\Omega$  circuitmeting via bouwkast

Toegepaste materialen: Ringleiding en stekken Cu-50 qmm

Toegepaste meter : Nieaf Smitt ERT-S gekalibreerd 12-10-2018

Bij bovengenoemde ringleiding met stekeinden zijn geen onderbrekingen geconstateerd.

Damen Bliksembeveiliging