


- Montage vloerverwarmingsleiding PE-RT 16x2 mm, gemonteerd op een lakkerplaat van de aanneemer.
- Verlegstanden: H.O.H. 150 mm zoals aangegeven op tekening.
- Reparatie- en verbindingsookpelingen worden toegepast onder de KOMO-keur van de vloerverwarmingsleiding.
- Spangren moeten voor aanvang van de montage aanwezig zijn.
- Wandren, spangren, vrij te houden zone's en exacte verdeelposities dienen door de aannemer / installateur voor aanvang van de montage te worden uitgezet op de vloer.

[illegible]

<b>Strijp S Eindhoven</b>		<b>Datum</b> 17-09-2019	<b>Wijziging</b> 29-05-2020
nachrijving		<b>Formaat</b> A0	<b>Schaal</b> 1:50
<b>vloerverwarming S1 12e verdieping</b>		<b>Status</b> revisie	<b>Getekend</b> VUJ
 <b>Thermal Comfort Systems B.V.</b> Postbus 148 8080 AC Wezep t: 038 375 97 11 f: 038 375 92 11 <a href="mailto:info@thermalcomfortsystems.nl">info@thermalcomfortsystems.nl</a> <a href="http://www.thermalcomfortsystems.nl">www.thermalcomfortsystems.nl</a>		<b>Projectnummer</b> <b>8190-057</b>  <b>Tekeningnummer</b> <b>8190-057-VL-V-S1-12</b>	