



Beton		Basiseigenschappen constructie, tenzij anders op tekening vermeld.	
<p>Alle maten in mm. Peil: +18900 NAP. Alle maten in het werk te controleren.</p> <p>Voorzieningen ten behoeve van prefabbeton- en staalconstructie, volgens opgave leverancier. Indien de opbouw van de bestaande constructie afwijkt van hetgeen hier is getekend, overlegd met de constructeur voor eventuele aanpassingen.</p> <p>Uitvoering stratoforan concrete voorstoel aanneemer en ter beoordeling constructeur.</p> <p>Voor bijbouwconstructies alle blijvend zichtbare hoeken voorzien van een veiligkant. Bijlagegeving evenredig verdelen over de doorsnee of over de aangegeven breedte.</p>			
<p>xxx ← constructie boven de vloer yyy ← constructie onder de vloer </p>		<p> </p> <ul style="list-style-type: none"> • positie stekwepening • positie kolomwepening 	
<p>principe plaatsing kolomstekken</p>		<p>bundel van 2 staven: laslengte 1,41 x bundel van 3 staven: laslengte 1,73 x 50% overlappende staven</p>	
<p>laslengte (lijg) in mm doordiameter buigstaaf bij staaf >10mm: ca. 6x bij staaf <10mm: 5x aangelegen dekking is opvang van de beschermde staaf</p>		<p> • beugelvormen 10 x 2 10 x 2 10 x 2</p>	
<p>dekking</p>		<p>a8 a10 a12 a16 a20 a25 a32</p>	
<p>C30/37 30mm [bovenstaaf] 405 560 730 1060 1900 1810 - - bovenstaaf</p>			
<p>C30/37 30mm [bovenstaaf] 405 510 675 1005 1340 1755 - - bovenstaaf</p>			
<p>C30/37 40mm [bovenstaaf] 405 510 650 950 1285 1700 2280 - - bovenstaaf</p>			
<p>C30/37 40mm [bovenstaaf] 405 510 610 900 1200 1645 2225 - - bovenstaaf</p>			
<p>C30/37 50mm [bovenstaaf] 405 510 610 845 1175 1590 2170 - - bovenstaaf</p>			
<p>bij basismaat = < < diameter, verspaningslengte toepasbaar behorend bij dekking van 15 x basismaat + 5mm, echter niet groter dan aanwezige dekking</p>			
<p>Onderverping bij toepassing van een werkloos als ondergrond:</p>			
<p>C30/37 30mm Algemeen 315 430 550 780 1015 - - op werkloos</p>			
<p>C30/37 30mm Algemeen 285 385 510 745 975 1265 - - op werkloos</p>			
<p>C30/37 40mm Algemeen 285 385 475 705 940 1230 - - op werkloos</p>			
<p>C30/37 40mm Algemeen 285 355 435 665 900 1190 1595 - op werkloos</p>			
<p>C30/37 50mm Algemeen 285 355 425 630 860 1150 1560 - op werkloos</p>			
<p>bij basismaat = < < diameter, verspaningslengte toepasbaar behorend bij dekking van 15 x basismaat + 10mm, echter niet groter dan aanwezige dekking</p>			
<p>Dekking op de buitenste weropening:</p>			
<p></p>		<p></p>	
<p>kolk</p>		<p>wand</p>	
<p>Order alle in het werk te storten betonoefeningen op zand werkloos aanbrengen</p>			
Beton	Betonslaaf B500 B (ref 50 IHW.)	Miluklasse	
Omschrijving:	Sterkteklasse C30/37	XK3, XF1	
Poert			
E			
C			
B			
A			
A 09-11-2018	controle aanneemer verwerkt + gewapend	HRI	
datum	wijziging bereikt	get	gecontroleerd
<p>Bouwwiel S1 Strip S te Eindhoven</p>		<p>projecthoofdarchitectuur R. van Helvoirt constructeur L. van den Buick telefoon H. Rijckaard gecontroleerd</p>	
<p>Poeren poer A en poer B</p>		<p>status Definitief fase Uitvoering schaal 1:20 datum 19-10-2018 bladnummer U-0005 projectnummer MM16169</p>	
<p>cachetgever Stam + De Koning Vastgoed en Bouw bv architect Diederix Dirix</p>		<p>Fotobank 631 0600 461 Enclommer Tel: 06(0) 281 44 95 www.stamdirix.nl</p>	