





Montage vloerverwarmingsleiding PE-RT 16x2 mm, gemonteerd op een tackerplaat van

de aannemer.

Verlegstanden: H.O.H. 150 mm zoals aangegeven op tekening.
 Reparatie- en verbindingskoppelingen worden toegepast onder de KOMO-keur van de

vloerverwarmingsleiding.

Sparingen moeten voor aanvang van de montage aanwezig zijn.
Wanden, sparingen, vrij te houden zone's en exacte verdelerposities dienen door de aannemer / installateur voor aanvang van de montage te worden uitgezet op de vloer.

Wijziging	Datum	Getekend door	Omschrijving		
	17-06-2019	WJ	Eerste ontwerp		
Α	17-09-2019	WJ	DEFINITIEF		
В	29-05-2020	RKU	REVISIE		
	<u> </u>	1	1		
	İ	İ	İ		
	<u> </u>	1	1		
	1	İ			
				Datum	Wijzigi
Strijp S Eindhoven			17-09-2019	29-05-2	
	J.			Formaat	Scha
Omschrijving				A0	1:50

vloerverwarming S1 11e verdieping

Thermal Comfort Systems B.V. Projectnummer 8190-057 8090 AC Wezep

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend, eventuele maatvoering controleren op de bouw

revisie

Getekend

t: 038 375 97 11 f: 038 375 92 11 info@thermalcomfortsystems.nl 8190-057-VLV-S1-11 www.thermalcomfortsystems.nl