






 WBD0C30 = weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van 30 min.  
 WBD0C60 = weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van 60 min.  
 WBD0C20 = weerstand tegen rookdoorslag 20 min.  
 opening 30 min. WBD0C conform NEN 6068  
 zelfsluitende deur  
 zelfsluitende deur 30 min. WBD0C conform NEN 6068  
 zelfsluitende deur 60 min. WBD0C conform NEN 6068  
 rookmelder

algemene noodverlichting vuchtwegen en liften conform NEN 1838  
vluchtweg aanduiding conform NEN 3011 en arkenen 5.2 t/m 5.6 van NEN-EN 1838

**VENTILATIE**

- Positionering en capaciteit ventilatietoestellen volgens tekeningen en berekeningen
- Waar nodig onderzocht van de deur- tot vloer t.b.v. ventilatie
- Ventilatie motorkast volgens NEN 2708

**VOOR UITVOERING**  
door T.V. d.d. 10-10-2019

definitief			
project	projectnr	tekst	
Blok S1 Strijp S	1661D		UO116
Strijp S Eindhoven	base	datum	26-11-2018
opdrachtgever	schaal	wisping	03-10-2019
Volker Wessels	format	J gekleurd	
	A0	1:50	aw
omschrijving			
Plattegrond verdieping 16+ dak			

