




## 2. Luchtkanalen



## Luchtkanaal door een wand Brandklep exact in de scheiding



- Wand
  Lichte scheidingswand ≥ 100 mm
- Doorvoering
  Ronde of rechthoekige brandklep
- Brandwerende afwerking
  Multimastic C systeem, 2 x 50 mm Multimastic FB1
  brandschotten voorzien van 1 mm brandwerende verf.



Brandwerend Van beide zijden



Classificatie ≤ Ei 90



Download rapport 2018-Efectis-R000419



Download handleiding(en)

Multimastic C

## Montagevoorschriften

Multimastic FB brandschot(ten) verlijmd aanbrengen met Multimastic SP vulpasta in de constructie. Multimastic C brandwerende verf aangebracht met een overlap ≥ 25 mm op de constructie. Download hier onze montagehandleiding.



LR/LV-0/1-MW/FW