

INREGEL RAPPORTAGE



project	Blok S1 Strijp Eindhoven
projectnummer	18.0189
opdrachtgever	Homij Technische Installaties Vianen
meetapparaat	TESTO 417
type ventilator	DUCO silet box + CO2 sensor
serienummer	1034239-200423-091 / 1950563-191125-073
type retour rooster	DAV-125
type toevoer rooster	n.v.t.

bwnr	verdieping	type	vertrek	ventiel nummer	ventiel type	vereiste m3/h	werkelijke m3/h
208	15e	G2	toilet	1	DAV-125	-25	-25
			woonkamer	2	DAV-125	-75	-74
			woonkamer	3	DAV-125	-40	-42
			woonkamer	4	DAV-125	-40	-42
			woonkamer	5	DAV-125	-40	-40
			woonkamer	6	DAV-125	-40	-39
			technische	7	DAV-125	-50	-49
						-310	-311
	16e		toilet	1	DAV-125	-25	-26
			badkamer	2	DAV-125	-75	-76
			badkamer	3	DAV-125	-50	-51
			technische	4	DAV-125	-50	-50
						-200	-203

monteur	S. Topkaya
datum	17-06-20