


- Montage vloerverwarmingsleiding PE-RT 16x2 mm, gemonteerd op een tackerplaat van de aannemer.
- Verlegstand: H.O.H. 150 mm zoals aangegeven op tekening.
- Reparatie- en verbindingso koppelingen worden toegepast onder de KOMO-keur van de vloerverwarmingsleiding.
- Sparringen moeten voor aanvang van de montage aanwezig zijn.
- Wanden, sparringen, vrij te houden zone's en exacte verdelersposities dienen door de aannemer / installateur voor aanvang van de montage te worden uitgezigt op de vloer.

[illegible]

Strijp S Eindhoven		Datum	Wijziging
		17-09-2019	29-05-2020
omschrijving	Formaat		Schaal
	A0		1:50
	Status revisie	Getekend WJ	
vloerverwarming S1 15e verdieping			
		Thermal Comfort Systems B.V.	
		Projectnummer 8190-057	
		Tekeningnummer 8190-057-VLV-S1-15	
		Postbus 148 8500 AC Wezep t: 038-375 97 11 f: 038-375 92 11 info@thermalcomfortsystems.nl www.thermalcomfortsystems.nl	