





	– NOOL.			
_	Montage vice	rverwarmingeleiding DE DT 16v2 mm	gementeerd on	oon tackaral

Montage vloerverwarmingsleiding PE-RT 16x2 mm, gemonteerd op een tackerplaat van

Verlegstanden: H.O.H. 150 mm zoals aangegeven op tekening.
Reparatie- en verbindingskoppelingen worden toegepast onder de KOMO-keur van de

vloerverwarmingsleiding.

Sparingen moeten voor aanvang van de montage aanwezig zijn. Wanden, sparingen, vrij te houden zone's en exacte verdelerposities dienen door de aannemer / installateur voor aanvang van de montage te worden uitgezet op de vloer.

Wijziging	Datum	Getekend door	Omschrijving		
	17-06-2019	WJ	Eerste ontwerp		
Α	17-09-2019	WJ	DEFINITIEF		
	1				
	<u> </u>	<u> </u> 	<u> </u>		
	1	<u> </u>	1		
		<u> </u>			
	1	<u>. </u>			
	1				
	1	1	1		
				Datum	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
					Wijzig
	Strijp S Ei	17-09-2019	-		
				Formaat	Scha
Omschrijving			A0	1:5	
			1		
vloerverwarming S1 11e verdieping				Status	Getek
				Definitief	W.

8090 AC Wezep t: 038 375 97 11 f: 038 375 92 11

Thermal Comfort Systems B.V. | Projectnummer 8190-057 Tekeningnummer 8190-057-VLV-S1-11

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend, eventuele maatvoering controleren op de bouw

info@thermalcomfortsystems.nl www.thermalcomfortsystems.nl