



- Noot :**
- Montage vloerverwarmingsleiding PE-RT 16x2 mm, gemonteerd op een lacterplaat van de aannemer.
 - Verlegstand: H.O.H. 150 mm zoals aangegeven op tekening.
 - Reparatie- en verbindingsookpelingen worden toegepast onder de KOMO-keur van de vloerverwarmingsleiding.
 - Spangings moeten voor aanvang van de montage aanwezig zijn.
 - Wanden, spangings, vrij te houden zone's en exacte verdelersposities dienen door de aannemer / installateur voor aanvang van de montage te worden uitgezet op de vloer.

<div> <div>Strijp S Eindhoven</div> <div>Omschrijving</div> <div>vloerverwarming S1 1e verdieping</div> </div>	<div>Datum</div> <div>17-09-2019</div>	<div>Wijziging</div> <div>-</div>
	<div>Formaat</div> <div>A0</div>	<div>Schaal</div> <div>1:50</div>
	<div>Status</div> <div>Definitief</div>	<div>Getekend</div> <div>WJ</div>