





	— NOOL.	
•	Montage vloerverwarmingsleiding DE DT 16v2 mn	n demonteerd on een tockernlog

Montage vloerverwarmingsleiding PE-RT 16x2 mm, gemonteerd op een tackerplaat van

Verlegstanden: H.O.H. 150 mm zoals aangegeven op tekening.
 Reparatie- en verbindingskoppelingen worden toegepast onder de KOMO-keur van de

Sparingen moeten voor aanvang van de montage aanwezig zijn.
Wanden, sparingen, vrij te houden zone's en exacte verdelerposities dienen door de aannemer / installateur voor aanvang van de montage te worden uitgezet op de vloer.

Wijziging	Datum	Getekend door	Omschrijving		
	17-06-2019	WJ	Eerste ontwerp		
Α	17-09-2019	WJ	DEFINITIEF		
	<u> </u>				
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		
	<u> </u>	1	1		
	<u> </u>	1	<u> </u>		
	<u> </u>	<u>'</u> 	<u>'</u>		
		1			
	<u> </u>				
					1
				Datum	Wijzigi
Strijp S Eindhoven			17-09-2019	_	
			, 		Cobo
No. and the street of the street				Formaat	Scha
Omschrijving				A0	1:50
vloerverwarming S1 12e verdieping			epina	Status	Geteke
			69	- 4 4	

8090 AC Wezep t: 038 375 97 11 f: 038 375 92 11

Thermal Comfort Systems B.V. | Projectnummer 8190-057 Tekeningnummer

Definitief

info@thermalcomfortsystems.nl www.thermalcomfortsystems.nl 8190-057-VLV-S1-12 Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend, eventuele maatvoering controleren op de bouw