



Zie U-0002V voor wapeningsstekening
Stekken pefab vigs. lev.
raveelstaal vigs. opg. lev. kpv
Voor springen installateur in kanaalplaatvloer (kpv), zie tekening installateur.

Renvooi Basisgegevens constructie, tenzij anders op tekening vermeld.
Alle maten in mm.
Peil: 18.900+ NAP
Brandwerendheidsklasse van hoofddraagconstructie: 120 min.
Alle maten in het werk te controleren.
Voorwaarden ten behoeve van prefabbeton- en staalconstructie, volgens opgave leverancier.
De geschreven producten mogen worden vervangen door gelijkwaardige producten van een andere leverancier.
Uitvoering storten conform voorstel aanmeren en ter beoordeling constructeur.
Bij betonconstructies alle blijvend zichtbare hoeken voorzien van een vellingkant.
Alle stalen onderdelen welke in aanraking komen met de buitenlucht thermisch verzinken.
Bij kanaalplaatvloeren met isolatie en oplegprofiel, is uitgegaan van een nokhoogte van 150mm (exacte opgave vigs. lev.)
--- constructie boven de vloer
--- constructie onder de vloer

Beton:	Sterkteklasse situ-beton: Fundering: C30/37 Betonwanden + kolommen/balken: bpg tm 3e verdieping: C35/45
Werkvoeren: C12/15	Sterkteklasse pefab-beton: 24/55
Milieuclassificatie:	
- Fundering boven hoogste grondwaterspiegel:	XC3, XF1
- Funderingspalen:	XC4
- Vloeren binnen:	XC1
- Betonwanden binnen:	XC1
- Betonwanden buiten:	XC3
- wanden en kolommen binnen:	XC1
- Begane grondvloer op zand:	XC3

Generaalmeester stenoctroon:	metr.	volgens NEN 1996-1-1
- Kalkzandsteen: 20.012.0 Nmm	(CS20/CS12) gelfund	
Hout	Sterkteklasse: C 18	
Staal	Walsprofielen: S235JR2	Buissprofielen: S275J2H
F 25-02-2019	Aanstort poer J	
E 22-02-2019	Maakoverleg poer + bevoegen detail	
D 21-02-2019	natte knoop pefab / wijziging b.v. gaal mistanden	
C 28-01-2019	extra sparring as B/3-4 + sparring grootte gewijzigd as B/4 nav. wijz. install.	
B 19-11-2018	Sparring fund. balk as 2 en 3	

project: **Boulevard S1 Strijp S te Eindhoven**

onderdeel: **Fundering/begane grond**

ontwerper: **Stam + De Koning Vastgoed en Bouw bv**

architect: **Diederik Dirix**

VOOR UITVOERING

door T.V. d.d. 25-02-2019

projectleider: **R. van Helvoort**

constructeur: **W. Franken**

tekener: **R. Teunissen**

gecontroleerd: **gecontroleerd**

getekend: **gecontroleerd**

schaal: **Definitief**

versie: **Uitvoering**

datum: **19-10-2018**

titel: **U-0002**

projectnummer: **MM16169**

ADVIESBUREAU TIELEMANS

BOUWCONSTRUCTIES B.V.

Postbus 101
6500 AP Eindhoven
Tel: (040) 281 44 90
www.tielemans.nl