# Protocolo de pruebas y mediciones (EJEMPLO)

Prueba de continuidad de conductores de protección: OK

Resistencia de aislación (500 V CC): > 1 MOhm

Resistencia de puesta a tierra: 8,4 Ohm

Prueba de disparo de diferenciales: 22 ms / 30 mA

Archivo de ejemplo para la maqueta.