



Energy Performance Monitor

Overview Comparativo

Métrica

Janela

Ano, Mês

Baseline

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO

ton GNE/dia

MM 7 dias

2026

2025

29 jul 2026

EXTREMOS

jan/26 — jul/26

UNIDADE

PAR UNIDADE / VECTOR

Melhor **CC** -129 ton/d **CC / Fuel Gas** -73 ton/dPior **CV** 1 ton/d **FCC / Coke** 40 ton/d

RANKING POR DESVIO

ordenado por desvio (descendente)



PARETO POR PAR UNIDADE-VECTOR

excesso ton GNE acumulado



EXCESSO ACUMULADO

jan/26 — jul/26

5,60 kton GNE

205 dias (100%)



+ 10 outras

Ritmo 7d: 4,7 ▼ -88%
Ritmo 30d: 5,4 ▼ -86%
vs baseline: 38,9 ton/d

1,48 kton 27%
1,14 kton 20%
0,77 kton 14%
0,58 kton 10%
1,81 kton 29%

MATRIZ TRAFFIC-LIGHT

ton GNE/d

	FUEL GAS	VAPOR 24 BAR	VAPOR 10 BAR	VAPOR 3 BAR	ENERGIA ELECTRICA	COKE & OUTROS
FL	0	0	0	0	0	0
ENX	-4	-4	0	1	-	0
HR	-	14	-	5	-	-26
VB	-	-	-	-	-	-
VV	-	-	-	-	-	0
HT	-1	-27	-	11	-	0
HC	1	-18	0	2	-	0
HI	-	-	-	-	-	-
HD	-10	-1	-	9	-	-
PP	-6	4	5	2	-	-
FCC	-3	-34	-3	0	-	40
CV	-4	-3	5	0	-	-4
HV	-	-	-	-	-	-
HG	-	-	-	-	-	-
AL	4	0	-	-11	-	0
CC	-73	-5	-12	-19	-	0

-vector inexistente 0 sem baseline - sem dados na janela

TENDÊNCIA MENSAL

ton GNE / mês




EXTREMOS DIÁRIOS

ton GNE - contributo dominante

PIORES DIAS



MELHORES DIAS



QUALIDADE BASELINES

Ref: 2025

0,20 R² médio - 76

Adequada 3
Marginal 7
Inadequada 66

R² GLOBAL POR UNIDADE

