

Famille : 1-Qualité produit - Prescriptions SAV

Objet : Groupe de condensation des chambres froides

Lots : • CVC - CUISINE

Liste des localisations

• 02. TOUS NIVEAUX

• ZONE GROUPES DE CONDENSATION

Description

La zone d'implantation des groupes de condensations des chambres froides est souvent oubliée, ou le local conçu est souvent sous dimensionné pour recevoir ces équipements, entraînant la mise en sécurité des groupes et une remontée de température des chambres froides négatives ou positives.

Il faut en phase conception ou en appel d'offre être particulièrement vigilant sur la dimension du local et sur sa ventilation. Donner priorité à une ventilation mécanique car il est primordial de respecter une ventilation haute et basse avec un balayage d'une extrémité à l'autre du local. Un apport d'air doit se faire à l'arrière des groupes pour favoriser l'échange et optimiser le fonctionnement des unités présentes dans les chambres froides.

Le débit d'air à extraire du local groupe de condensation devra être défini par le lot cuisine.

• Implantation du matériel

Air soufflé ou
apport d'air
Air extrait
mécaniquement

