

Famille : 1-Qualité produit - Prescriptions SAV

Objet : Dimensionnement du chauffage dans les halls

Lots : • CVC

Liste des localisations

- 03.HALL D'ENTREE
- CHAUFFAGE

Description

Pour les halls de grande hauteur, s'assurer du dimensionnement des équipements de chauffage pour garantir la température de confort prescrite. Faire des mesures en fin de chantier et notamment dans les espaces d'accueil (Problème important sur la quasi totalité des halls réalisés).

Recommander une source de chaleur au droit de la banque d'accueil de type plancher chauffant.

Privilégier pour les accès dans les halls, les portes tambour ou les portes à deux vantaux. Dans le cas de sas avec portes automatiques coulissantes, prévoir une temporisation en hiver permettant l'ouverture d'une seule porte à la fois et rajouter un rideau d'air chaud dans le sas.