

Famille : 1-Qualité produit - Prescriptions SAV

Objet : équilibrage de l'air du RIE/ locaux attenants

Lots : • CVC

Liste des localisations

• 04.RIE - CUISINE

• CVC

Description

Le RIE doit être en dépression par rapport aux locaux attenants afin d'éviter la propagation des odeurs dans les niveaux supérieurs.S'en assurer par des essais en fin de chantier .