

Famille : 1-Qualité produit - Prescriptions SAV

Objet : Dispositions constructives sur réseaux (EF-eaux usées- eaux grasses....)

Lots : • PLOMBERIE

Liste des localisations

- 11.COURSIVES EXTERIEURES
- RESEAUX D'EAU

Description

S'interdire le parcours de réseaux d'eau dans des passages donnant sur l'extérieur, ou les mettre hors gel avec la pose d'un cordon chauffant placé sous un calorifugeage de type ARMAFLEX.

Prévoir le report de défaut traceur électrique sur la GTB attitré et , préciser aussi la nature (RIA - EF sanitaire- EG....)

Liens

Gel canalisations EF : http://vega.bouygues-construction.com/CenterStagePro/#VEGA/X_BIF_SAV;v=content/0902c1818002f91e

- pose d'un cordon chauffant

