

Famille : 1-Qualité produit - Prescriptions SAV

Objet : Mise en oeuvre des reseaux aérauliques

Lots : • CVC

Liste des localisations

- 05.ETAGE COURANT
- RESEAUX AERAULIQUES

Description

Pour les réseaux aérauliques tôleés en acier :

- Mise en oeuvre d'un résilient au croisement de deux gaines tôleés,
- Mise en oeuvre d'un calorifuge de ces reseaux de préférence en laine de roche + kraft.