

Famille : 1-Qualité produit - Prescriptions SAV

Objet : Mise en oeuvre des réseaux hydrauliques

Lots : • CVC

Liste des localisations

- 05.ETAGE COURANT
- RESEAUX HYDRAULIQUES

Description

- Positionner les piquages et les vannes de régulation au dessus des réseaux principaux pour éviter l'encrassement des vannes et l'embouage du réseau. Le calorifuge de ces reseaux doit être réalisé de préférence en armaflex / strofor .
- Prévoir la démontabilité des organes de réglage et de régulation....
- S'assurer de la présence de purgeurs en points hauts.