

Famille : 1-Qualité produit - Prescriptions SAV

Objet : Trappes de visites sur gaines extraction cuisine

Lots : • CVC

Liste des localisations

• 04.RIE - CUISINE

• GAINES D'EXTRACTION CUISINE

Description

Pour la maintenance ultérieure, prévoir une trappe de visite étanche aux fumées tous les 3 mètres, à chaque changement de direction de plus de 30 ° et en pied de colonne sur les gaines tôlees d'extraction cuisine.

Pour les gaines traversant des locaux à risque, prévoir le flocage coupe-feu de ces gaines ou les enfermer dans une gaine staff.

Faire au préalable, la synthèse avec le lot faux-plafond et électricité pour tenir compte de l'emplacement futur des trappes.

• trappes de visite et à chaque changement de direction



• Trappe de visite

