

Famille :	1-Qualité produit - Prescriptions SAV	Objet : Dimensionnement des reseaux sous dallage
-----------	---------------------------------------	--------------------------------------------------

Lots: • CANALISATIONS SOUS DALLAGE

Liste des localisations • 01.SOUS SOLS INFRA • Canalisations sous dallage

Description

Il est nécessaire de produire des notes de calcul pour le dimensionnement des canalisations enterrées soit par un bureau d'études spécialisé, soit par l'entreprise de canalisation, a partir de données fournies par les lots concernés (plomberie-CVC-sprinklage, couverture....)

Le dimensionement des resaux sous-dallage doit tenir compte de tous les équipements et du coefficient de simultanéité.

Surdimensionner les diamètres des reseaux sous dallage par exemple pour un diamètre de 100 demandé ,passer en 125 avec pente minimum de 2cm/m (Autocurage)

Liens

Fiche patho canalisations sous dallage: http://vega.bouygues-construction.com/CenterStagePro/#VEGA/X_BIF_SAV;v=content/0902c1818002f91c

. Cartavala		257			No Réseaux Date du dernier in	Sous		ge SS2
Cartouche		-					Echelle Auteur	
					16/02/11	- M.D		M.D.
	Phase	Emetteur	Lot	Туре	Niveau	Zone	N° du plan	Indice
	EXE	[25]-1000000000000000000000000000000000000	01	NC	FON	TZ	001	ø
		NOTE	DE CA	LCUL I	DE LESTA	GE		
		NOTE DE GAEGGE			Postes 1 2 4 5 7 EU			
Note de calcul lestage		DS DE L'OU e polyester	VRAGE:	Ø	1300	Hauteur	poids	
						3,00	0,	5 T
	cou	verture Couverol	e polyester	Ø		Calas:	0,0	Q. T
		Dalle bét Tampon		Ø	ń į	0,2). W	_Т <u></u> Т
	poi	ds total de l'	ouvrage				0,	,5 T
	2°) <u>PO</u>	USSEE D'AR	RCHIMEDE					
	vos	données Cote TN			СТ		37	,3 m
		Cote radi			CR			,9 m
		Cote de nappe * * (sauf indication égale cote TN)			CN		630	3 m
POLIVOLIES			extérieur d	e l'ouvrage	e Ø		1	,3 m
BOUYGUES		Densité de l'eau						1



• Note de calcul

Branche 1 | Débit en l/s (donnés par Cumul EUH | Penère Files | Décimation | Time | Let et et et en l/s

Repère Files	Désignation	Type	le lot PLB)	en l/s
C-D;25	EP SS DN125	EP	0,31	0,31
D;23	EUH DN125	EUH	0,40	0,71
E-H;23-24	EUH SS PLB RP SS2	EUH	0,38	1,09
F;23	EP SS DN125	EP	0,20	1,29
F;21	EUH SS PLB RP SS2	EUH	0,38	1,67
E-20	ED SS VR LT Boots EDDE	ED	0.00	1 75

F;20 EP SS VB LT Poste ERDF EP 0,0
Hypothèse: 1 seul RP en fonctionnement sur le niveau à la fois,
donc déduction de 1 RP de 0,38l/s dans la branche 1

Total 1,37

Branche 2

Repère Files	Désignation	Type	(donnés par le lot PLB)	Cumul EUH en I/s
C-D;19-20	EP SS DN125	ÉP	0,33	0,33
C-D;20-21	EUH Avaloir SS1	EUH	0,40	0,73
C-D;20-21	Avaloir SS2	EUH	0,38	1,11
C-D;18-19	EP SS VH SS1	EP	0,21	1,32