

Famille : 1-Qualité produit - Prescriptions SAV	Objet : Normes pour planchers chauffants électriques et à eau chaude.
---	---

Lots : • CVC

Liste des localisations	<ul style="list-style-type: none"> • 03.HALL D'ENTREE • PIERRE AU SOL
-------------------------	---

Description
Respecter les prescriptions de la norme NFP52-302-1 pour les planchers chauffants électriques et P 52-307 plancher chauffant à eau chaude; en particulier, s'assurer d'un enrobage de 30 mm minimum des cordons dans la chape et ce avant la pose du revêtement final.

- extrait DTU

DTU 65.17 (NFP 52.307)

Legende

Terrasse utilisée dans la norme NF EN 12561-1

- 1 Revêtement de sol
- 2 Dalle
- 3 Tapis chauffant
- 4 Couche de protection
- 5 Couche d'isolation
- 6 Plancher partiel

Terrasse utilisée en France

- 1 Revêtement de sol
- 2 Couche d'armage
- 3 Tapis chauffant
- 4 Couche de protection
- 5 Sous-couche d'isolation plane
- 6 Support

DTU 65.17 (NFP 52.302)