

Famille : 1-Qualité produit - Prescriptions SAV

Objet : Conditions d'exécution des joints coupe-feu

Lots : • JOINTS COUPE FEU

Liste des localisations

- 02. TOUS NIVEAUX
- JOINTS DE DILATATION

Description

Assurer une bonne mise en œuvre du joint CF, à savoir :

- Préparation du support
- Pose de colle pour le cordon
- Pose du cordon CF avec compression de 30 % au moment de l'intervention
- Pose d'un primaire pour le mastic
- Pose du mastic avec rapport H/L = 50 %, puis lissage
- Ne pas peindre les joints mastics
- Si prescrit, poser un couvre-joint métallique au sol adapté au trafic (véhicules légers, lourds.....

Liens

Rupture de calfeutrement CF au droit JD : http://vega.bouygues-construction.com/CenterStagePro/#VEGA/X_BIF_SAV;v=content/0902c1818002f943