


<b>Famille :</b> 1-Qualité produit - Prescriptions SAV	<b>Objet :</b> Siphon raccordé en pied des ventilations.
--	--

<b>Lots :</b> • CANALISATIONS SOUS DALLAGE
--

<b>Liste des localisations</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01.SOUS SOLS INFRA</li> <li>• VH-VB Cours anglaises</li> </ul>
--------------------------------	---

Description
Prévoir un siphon raccordé au réseau EP en pied de chaque ventilation VH-VB-Cours Anglaise.(s'interdire les puisards qui sont toujours sous dimensionnés)

Liens
Ventilation basse en parking : <a href="http://vega.bouygues-construction.com/CenterStagePro/#VEGA/X_BIF_SAV;v=content/0902c1818002f9a0">http://vega.bouygues-construction.com/CenterStagePro/#VEGA/X_BIF_SAV;v=content/0902c1818002f9a0</a>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• siphon en pied de ventilation</li> </ul>	
---	--