

Famille : 1-Qualité produit - Prescriptions SAV

Objet : Evacuation des condensats sur reseaux CVC

Lots : • CVC

Liste des localisations

- 05.ETAGE COURANT
- EVACUATION DES CONDENSATS

Description

Pour l'évacuations des condensats :

- Exécuter un supportage de qualité et s'assurer de la bonne évacuation du réseau,
- Fixer mécaniquement le tube souple sur le collecteur général par le biais d'un manchon caoutchouc et d'un collier serflex (Suivant fiches FRET jointes)
- Vérifier la mise en place de siphons de parcours et l'évacuation des condensats par des essais, le tout devant être repéré dans les DOE
- Imposer des fonctionnements en mode froid sur plusieurs jours pour tester les évacuations des condensats.