

Famille : 1-Qualité produit - Prescriptions SAV

Objet : Vérification acoustique des plateaux.

Lots : • CVC

Liste des localisations

• 05.ETAGE COURANT

• CONFORMITE ACOUSTIQUE DE LA CVC

Description

Vérifier l'obtention des niveaux acoustiques contractuels dans le, ou les témoins (en général 35 dbA dans bureaux cloisonnés et 40 dbA en open space)

Si non prévu dans les obligations du client, missionner en phase amont, un acousticien pour s'assurer de l'obtention des résultats acoustiques prévus à notre marché et lui demander:

- une analyse critique du dossier,
- Mesures dans un témoin dédié,
- Mesures finales avant réception.