

Famille : 1-Qualité produit - Prescriptions SAV

Objet : Ventilation des laveries des RIE

Lots : • CVC - CUISINE

Liste des localisations

- 02. TOUS NIVEAUX
- RIE - CUISINE - LAVERIE

Description

Lors de la consultation des lots cuisines et CVC, il est recommandé d'attribuer au lot cuisine la fourniture et la pose de la hotte au dessus de la machine à laver les paniers. Le moteur d'extraction et les gaines restant au lot CVC.

Lors de la mise en oeuvre, s'assurer que la hotte déborde d'au minimum 20 cm le tunnel de sortie des paniers.

Un balayage correct par air neuf de ces locaux est primordial pour éviter la condensation et des températures trop élevées ($T^{\circ} > 40^{\circ}$). Le passe plat seul n'assurant pas ce balayage, la mise en oeuvre d'une bouche de soufflage d'air neuf à l'opposer de celui-ci, est nécessaire pour combattre les calories à la sortie des paniers.

• Implantation type du matériel

