

Famille : 1-Qualité produit - Prescriptions SAV

Objet : Reseaux d'arrosage extérieurs exposés au gel

Lots : • PLOMBERIE

Liste des localisations

- 12.EXTERIEURS
- Reseaux d'arrosage

Description

L'entreprise titulaire du lot devra transmettre dans son DOE un plan de repérage des réseaux d'arrosage à risque avec l'emplacement de la vanne d'arrêt et de purge.

Afin d'éviter les conséquences des réseaux exposés au gel, il est nécessaire de proposer à titre de devoir de conseil des boîtes à eau incongelables et , rendre les canalisations extérieures accessibles (voir modèle proposé en PJ)