TECHNIK FÜR SICHERHEIT UND UMWELT

Konduktive Elektroden Ex-Bereich Kategorie 1 (Ex-Zone 0)

Typ EE-21..., EE-22...

EG-Baumusterprüfbescheinigung TUV 02 ATEX 1796 X

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung **Z-65.13-405**

Die konduktiven Elektroden der Typenreihen EE-21/EE-22 ermöglichen die Überwachung von leitfähigen Flüssigkeiten innerhalb des EX-Bereichs Kategorie 1 (Ex-Zone 0). Die konduktiven Elektroden der Typenreihe EE-21/EE-22 sind zur Montage innerhalb von Behältern vorgesehen, deren Gasraum im Inneren des Behälters darf als Kategorie 1 (Ex-Zone 0) eingestuft sein.

- EG-Baumusterprüfbescheinigung **TÜV 02 ATEX 1796 X**
- Vollständig innerhalb Kategorie 1 (Ex-Zone 0) einsetzbar
- Auch mit Kabelschwanz
- Bis zu 4 Grenzständen mit einer Elektrode erfassbar
- G 1" Gewindeanschluss möglich (bei einem Grenzstand)
- Grenzstanderfassung leitfähiger gasender Medien (Ammoniakwasser, Gär-/Faullösungen)
- Störsichere Messung
- Grenzschichtmessung leitfähig / nicht leitfähig

Systemaufbau

Die konduktiven Elektroden EE-21/ EE-22 sind in Verbindung mit unseren Ex-i-Elektrodenrelais der Typenreihe ER-14... einsetzbar. Der Typ EE-21 für die Kategorie 1 ist in Verbindung mit der flammendurchschlagsicheren Kabel-durchführung FK-100 zu montieren. Werden die konduktiven Elektroden an Behältern errichtet, die gem. TRbF 20 Abschnitt / Kapitel 12 gegen Zündge-fahren durch Blitzschlag geschützt sein müssen, so sind bei der Errichtung die Anforderungen der TRbF 20 Abschnitt/ Kapitel 12 zu beachten. Es ist das Blitzschutzgerät BL-100 zu verwenden.

Hinweis: Nur zum Anschluss an bescheinigte eigensichere Stromkreise in Zündschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC/IIB! Die EG-Baumusterprüfbescheinigung TÜV 02 ATEX 1796 X ist zu beachten!

Zu den oben genannten Geräten siehe die gesonderten Prospekte (Elektro-denrelais unter Rubrik 10, Blitzschutz unter Rubrik 04, FK-100 unter Rubrik

SAFETY AND ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY

Conductive Electrodes Ex Area Category 1 (Ex Zone 0)

Type EE-21..., EE-22...

EC Type-Examination Certificate TUV 02 ATEX 1796 X

with general approval for construction Z-65.13-405

By using the conductive electrodes of our EE-21/EE-22 line you can monitor conductive liquids within category 1 (Ex zone 0). The conductive electrodes of the EE-21/EE-22 line are designed to be mounted within containers, the room inside the container can be classified as category 1 (Ex zo-

- EC Type-Examination Certificate TÜV 02 ATEX 1796 X
- · Completely useable within category 1 (Ex zone 0)
- · Also with unconnected cable end
- · One electrode can measure up to 4 limit heights
- Optional assembling thread G 1" (for 1 limit height)
- · Measuring the limit heights of conductive gassing media (ammoniacal gas liquor, fermentable solutions)
- Interference-proof measurement
- Interface measurement conductive / non-conductive

System Construction

The conductive EE-21/EE-22 electrodes can be used with our ER-14... Ex electrode relays. The type EE-21 for the category 1 is to be installed in connection with the flamepenetration-safe cable entry FK-100. If the conductive electrodes are mounted in containers which have to be protected against ignition danger through lightning according to TRbF 20 chapter 12, the requirements of TRbF 20 chapter 12 have to be considered during the installation of the electrodes. Use the lightning protection device BL-100.

Note: Only for connection to certified, intrinsically safe electric circuits in the type of protection intrinsic safety EEx ia IIC/IIB! The EC Type-Examination Certificate TÜV 02 ATEX 1796 X is to be considered!

For further information about the devices mentioned above please refer to the separate brochures (electrode relays see section 10, lightning protection see section 04, FK-100 see section













EE-22

Technische Daten

Anschluss Edelstahl (1.4571)

Schutzart FN 60529 IP 65

Ex-Schutz TÜV 02 ATEX 1796 X II 1 G EEx ia IIC T6 Ex-Schutzart bzw. EEx ia IIB T6 / II ½ G EEx ia IIC T6

bzw. EEx ia IIB T6 Anschlussgewinde G1", G11/4", G11/2"

Kabeleinführung EE-21: Edelstahl (1.4571)

EE-22: Kunststoff

Material Elektrodenkörper Edelstahl (1.4571)

Dichtung (Kopf) Dichtung (medienseitig) Viton / PTFE Dichtung (anschlussseitig) EPDM

Potentialausgleichs-

Edelstahl (1.4571) leiteranschluss Material Elektrodenstäbe Edelstahl (1.4571)

Auf Wunsch Hastelloy B, Hastelloy C, Tantal

Material Beschichtung

Beschichtungslänge voll = ganzer Stab (10 mm

am Stabende sind blank) teil = ca. 250 mm von oben

Stabdurchmesser 4 oder 6 mm Stablänge max. 6 m Betriebstemperatur Kategorie 1

Klasse T6...T1 60°C Kategorie 2 Umgebung Klasse Medien T6

80°C 95°C 80°C 95°C T4 130°C 100°C 100°C 150°C T3...T1

Betriehsdruck medienseitig

max. 40 bar

35 mW

Höchstzulässige elektrische Anschlusswerte

Stromkreis in Zündschutzart Eigensicherheit EEx ia IIC/IIB U_i 13 V I_i 10 mA

Innere Induktivitäten /

Kapazitäten

vernachlässigbar klein

Abstandshalter

ab Länge > 1000 mm je 1000 mm 1 Abstandshalter

Typenschlüssel

```
Grundbezeichnung
        Typ
1 = vollständig Kategorie 1, Kabelanschluss seitlich
2 = vollständig Kategorie 1, Kabelanschluss oben
                Anzahl Flektroden
               2 = 2 Elektroden bei G 1"

2...4 = 2...4 Elektroden bei G 1½"

2...5 = 2...5 Elektroden bei G 1½"
                     Anschlussgewinde
                     G100 = G 1"
G125 = G 1½"
G150 = G 1½"
FL = Flansch angeschweißt
                          Stabmaterial
VA = Edelstahl (.4571)
HB = Hastelloy B
HC = Hastelloy C
TA = Tantal
                                  Stabdurchmesser
                                  6 = 6 \, \text{mm}
                                       Beschichtung
TI = teilisoliert PTFE
VI = vollisoliert PTFE
                                               Explosionsschutz
IIC = ATEX II 1 G EEx ia IIC T6
bzw. II ½ G EEx ia IIC T6
                                                       Stablänge
                                      IIC
```

STANDSGER*A*

Technical Data

Connector Stainless steel (1.4571) System of protection EN 60529 IP 65 Ex protection TÜV 02 ATEX 1796 X Ex protection type II 1 G EEx ia IIC T6 resp. EEx ia IIB T6 / II ½ G EEx ia IIC T6

resp. EEx ia IIB T6

Connecting thread G1", G11/4", G11/2" Cable inlet

EE-21: Stainless steel (1.4571)

EE-22: Plastic

Material electrode body Stainless steel (1.4571) Gasket (towards the connector box) Viton Gasket (towards the media)

Gasket (towards the connection) EPDM

Connection of the equipotential bon-Stainless steel (1.4571) ding conductor

Material electrode rods Stainless steel (1.4571) On request Hastelloy B

Hastelloy C, Tantalum

Material coating PTFF

Coating length full = entire rod

(10 mm at rod end bare) part = about 250 mm from

Rod diameter 4 or 6 mm Rod length max. 6 m

Operating category 1 temperature classes T6...T1 60°C category 2

media ambient class 80°C 95°C 100°C T6 80°C T5 T4 95 °C 130 °C 150°C 100°C T3...T1

Operating pressure towards the media max. 40 bar

Maximum circuit in type of protection in-


trinsic safety EEx ia IIC/IIB
Ui 13 V
Ii 10 mA allowable electric connection

Internal inductance

disregardable low capacities


Spacer starting from length > 1000 mm, 1 spacer per 1000 mm

Type Key




BUNDSCHUH GMBH+CO AN DER HARTBRÜCKE 6 D-64625 BENSHEIM


Maßbild Dimensional Drawing



Kategorie 2 / Category 2 (Zone 1)



Anschlussplan Connecting Plan



Flachsteckeranschluss + Hülse 6.3 x 0.8 DIN 46342 + DIN 46247 Push-on connection and case 6.3 x 0.8 DIN 46342 + DIN 46247

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Subject to change without prior notice, errors excepted.

Telefon: +49 (0)6251/8462-0 Fax: +49 (0)6251/8462-72 E-Mail: info@elb-bensheim.de www.elb-bensheim.de