

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

जौनपुर।

पत्र संख्या: सी0एफ0ओ0-जे/20/फा0आडिट/2020

दिनांक: जुलाई 09/2022

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाचार्य,

न्यू आइडियल कान्वेन्ट स्कूल,

इटहरा बार्डर, एन0एच0-31 मुँगराबादशाहपुर, जौनपुर।


विषय: न्यू आइडियल कान्वेन्ट स्कूल, इटहरा बार्डर, एन0एच0-31 मुँगराबादशाहपुर, जौनपुर का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण/फायर आडिट किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 02/07/2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके अनुक्रम में मेरे द्वारा यू आइडियल कान्वेन्ट स्कूल, इटहरा बार्डर, एन0एच0-31 मुँगराबादशाहपुर, जौनपुर का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण/फायर आडिट किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है—

1. उक्त भवन पर्याप्त चौड़े मार्ग पर स्थापित है, जहाँ पर अग्निशमन के वाहन सुगमतापूर्वक पहुँचकर कार्य कर सकते हैं।
2. भवन में 10 अदद फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशील दशा में लगे पाये गये।
3. भवन में विद्युत भार के अनुसार एम0सी0वी0ध्वं0एल0सी0वी0 का प्राविधान किया गया है।
4. भवन में वैकल्पिक विद्युत श्रोत के अन्तर्गत जनरेटर का प्राविधान किया गया है।

अतः न्यू आइडियल कान्वेन्ट स्कूल, इटहरा बार्डर, एन0एच0-31 मुँगराबादशाहपुर, जौनपुर उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने एवं अन्य सुरक्षा व्यवस्थायें एन0बी0सी02016 के मानकों के अनुरूप पूर्ण कराकर फर0स0 की बेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर, एन0ओ0सी0 प्राप्त किये जाने के निर्देश के साथ स्थापित अग्निशमन उपकरणों की फायर आडिट प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है एवं प्रत्येक वर्ष रिफिलिंग टेस्टिंग कराकर रिफिलिंग टेस्टिंग शुल्क फायर सर्विस के हेड में जमा करने के निर्देश के साथ, स्थापित अग्निशमन उपकरणों की क्रियाशीलता, निर्गत तिथि से 01 वर्ष के लिए प्रमाणित की जाती है। अग्निशमन व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने का पूर्ण उत्तरदायी स्वामी/प्रबन्धक की होगी।


मुख्य अग्निशमन अधिकारी
09.07.22
जौनपुर।