

Berechnung der Gebäudeheizlast

Berechnung nach dem vereinfachten Verfahren der DIN EN 12831-1:2017-09 Abs. 8

Maßgebenden Außentemperatur	-10,0 °C
Innenraumtemperatur	+20,0 °C
spezifischer Transmissionswärmeverlust H_T'	0,254 W/(m²K)
wärmeübertragende Fläche A	603,1 m²
Gebäudeluftwechsel bei Normaußentemperatur n_{Geb} (Gebäudedichtheit Kategorie 1)	0,25 h ⁻¹
Luftvolumen V	723,2 m³

Gebäudeheizlast gemäß DIN EN 12831-1:2017-09 Abs. 8 **6,4 kW**