



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ39.Н.0048

№ ПС 008085

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождения заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Алькор» (ООО «Алькор»). Адрес: 644023, Омская область, г.Омск, ул. Запорожская, д.1, литер С, помещение 1-7. ОГРН: 1125543049851. Телефон/Факс: (3812)33-27-09, 33-27-03, Адрес электронной почты: folie-snab@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождения
изготовителя продукции)

ZHEJIANG MSD GROUP SHARE, LTD, Китай, No. 11 HONGQI Rd., China Warp Knitting Scientific&Technical Park of Haining, Zhejiang. Дом, офис, телефон, адрес эл.почты

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и
местонахождения органа по
сертификации)

Орган по сертификации «Пожполисерт» ООО «СИ» ОГРН 1226200004227. Место нахождения: 125315, г. Москва, ул. Часовая 19-3. Телефон +7 915 612 70 36 E-mail: sert-10@internet.ru, Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ39, действительно до 28.11.2025г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о
сертифицированной
продукции)

Пленка из поливинилхлорида (ПВХ) для натяжных потолков серий MSD IDEAL HOME IDEAL толщиной от 0,18 до 0,27 мм, плотностью от 220 до 300 г/м, Код ОКПД2: 20.30.12.130. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
на соответствия которых
проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон №123-ФЗ от 22.07.2008г). Группа горючести-ГЗ (нормально-горючие) по ГОСТ 30244-94; Группа воспламеняемости-В2 (умеренно-воспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; ДЗ (высокая дымообразующая способность) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности – Т2 (умеренно-опасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ4.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ)
И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокола испытаний № 32311.ИЛ01.СС2224 от 27.03.2024 года. Испытательной лаборатории Общество с ограниченной ответственностью «АРТАЛИКС», Свидетельство об уполномочивании № ARTALIX.RU.32311.ИЛ01. Дата регистрации свидетельства: 09.11.2022 года

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные
заявителем в качестве
доказательств соответствия
продукции требованиям)

Техническая документация производителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.03.2024 г. по 27.03.2027 г.


Руководитель

(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

О.О. Алешин
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)


(подпись)

А.В. Пронин
Ф.И.О.

