

نام نماشگاه:	نام مدیر:
تاریخ برگزاری:	
آدرس:	

بسمه تعالی
چک لیست تایید شرایط محیطی نمایشگاه



اتاق اصناف ایران

بله	خیر	شرح
		۱ حداقل متراژ هر غرفه ۱۲ متر مربع است؟
		۲ حداقل عرض راهروها ۳ متر است؟
		۳ همه راهروها به به طور مستقیم به درب ورود و خروج راه دارد؟
		۴ ایمنی سالن به تایید سازمان آتش نشانی رسیده است؟
		۵ آیا دستشویی های مجزا برای آقایان و خانمها در نظر گرفته شده است؟
		۶ آیا تعداد دستشویی ها به ازای هر ۱۵ غرفه یک دستشویی است؟
		۷ آیا امکانات بهداشتی مانند صابون مایع و سطل زباله در دستشویی تعبیه شده است؟
		۸ آیا به ازای هر مترمربع نمایشگاه ۲ عدد پارکینگ در نظر گرفته شده است؟
		۹ آیا جانمایی پارکینگ و محیط نمایشگاه، از لحاظ ترافیکی مورد تایید پلیس راهور قرار گرفته است؟
		۱۰ آیا دسترسی به ایستگاه های حمل و نقل عمومی، با فاصله ۲۰۰ متر مربع وجود دارد؟
		۱۱ آیا نمازخانه مناسب در نظر گرفته شده است؟
		۱۲ آیا ATM در مکان نمایشگاه یا با فاصله حداکثر ۱۰۰ متر وجود دارد؟
		۱۳ آیا سالن به ازای هر ۲ متر مربع دارای روشنایی مناسب می باشد؟
		۱۴ آیا هر غرفه به ازای هر ۱۲ متر مربع، دارای ۲ عدد لامپ و یک عدد پریز برق می باشد؟
		۱۵ آیا در صورت بسته بودن فضای سالن، دارای سیستم تهویه مناسب می باشد؟
		۱۶ آیا در صورت بسته بودن فضای سالن، دارای سیستم گرمایش و سرمایش مناسب می باشد؟
		۱۷ آیا مکان مناسب استراحت و انتظار به ازای هر ۵۰ متر مربع یک متر مربع در نظر گرفته شده است؟
		۱۸ آیا در ورودی سالن بئر اطلاعات شامل تاریخ آغاز و پایان نمایشگاه ساعت کار نمایشگاه و دسته بندی کالاهای عرضه شده، میزان تخفیف (حداقل و حداکثر)، راه های تماس شکایات نصب شده است؟
		۱۹ آیا در غرفه ها، بئر اطلاع رسانی شامل، شماره صنفی، اطلاعات تماس، دسته بندی کالاهای عرضه شده، میزان تخفیف (حداقل و حداکثر) و اطلاعات تماس شکایات نصب شده است؟
		۲۰ آیا به ازای هر ۱۰ متر مربع، یک کپسول اطفای حریق در نظر گرفته شده است؟
		۲۱ آیا غرفه های دارای کالاها و وسایل اشتعال زا مانند عرضه کنندگان غذای گرم و فروشندگان کالاهای کاغذی، پارچه ای و شبیه به آن، در غرفه یک کپسول آتش نشانی در نظر گرفته شده است؟
		۲۲ آیا غرفه های دارای کالاها و وسایل اشتعال زا نکات ایمنی در جانمایی وسایل جرقه زا مانند اتصالات برقی و حرارتی در نظر گرفته شده است؟
		۲۳ آیا هماهنگی لازم جهت حضور اکیپ آتش نشانی در محل نمایشگاه انجام شده است؟
		۲۴ آیا هماهنگی لازم جهت حضور اکیپ فوریت های پزشکی در محل نمایشگاه انجام شده است؟
		۲۵ آیا هماهنگی لازم جهت حضور اکیپ نیروی انتظامی در محل نمایشگاه انجام شده است؟
		۲۶ آیا نیروی پشتیبانی حداقل به ازای هر ۱۰۰ مترمربع یک نفر در نظر گرفته شده است؟
		۲۷ آیا نیروی نظافت حداقل به ازای هر ۱۰۰ مترمربع یک نفر در نظر گرفته شده است؟
		۲۸ آیا نیروی پشتیبانی فنی حداقل به ازای هر ۱۰۰ مترمربع یک نفر در نظر گرفته شده است؟
		۲۹ آیا مشارکت کنندگان، تعهد برای ارائه فاکتور دریافت شده است؟
		۳۰ آیا از مشارکت کنندگان، تعهد برای عدم فروش کالاهای غیر استاندارد دریافت شده است؟
		۳۱ آیا از مشارکت کنندگان، تعهد برای عدم فروش کالاهایی که از قبل مجوز آن را از اتحادیه دریافت کرده اند دریافت شده است؟
		۳۲ آیا از مشارکت کنندگان، تعهد برای دریافت نمونه شاهد پلمب شده از اتحادیه مربوطه و جانمایی آن در مکان قابل دید دریافت شده است؟
		۳۳ آیا از مشارکت کنندگان، تعهد برای درج قیمت بر روی کالاها شامل، درج قیمت اولیه، درصد تخفیف و قیمت پس از کسر تخفیف دریافت شده است؟
		۳۴ آیا مجری نمایشگاه قرارداد جهت بیمه آتش سوزی، سیل، زلزله و سایر حوادث غیرمترقبه و بیمه مسئولیت مدنی در مقابل مشارکت کنندگان، کارکنان و بازدید کنندگان عقد کرده است؟
نام و نام خانوادگی بازرس:		نام و نام خانوادگی و سمت پاسخگو:
امضا		امضا