


(TABLERO QO-2, IF-2H,127V)

CUADRO DE CARGAS			
CIRCUITO	 (373w)	 (80w)	 (162w)
C-1		5	6
C-2	1	6	5
TOTAL	1	11	11

DIAGRAMA DE CONEXIONES



CARGA TOTAL INSTALADA=3035W

FACTOR DE DEMANDA=0.6 o 60%


DEMANDA MÁXIMA APROXIMADA=3035x0.6=1821W

CORRIENTE DEMANDADA=15.9318 A

CALIBRE=14 AWG

TUBERÍA UTILIZADA DE 13 mm DE DIAMETRO

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



CALLE: MUNICIPIO LIBRE
MZ:21 IT:3 COLONIA: LA
LIBERTAD, TULTITLÁN,
ESTADO DE MÉXICO

SIMBOLOGÍA















	Motor
	Lámpara incandescente
	Contacto sencillo
	Interruptor sencillo
	Interruptor de dos vías
	Línea entubada por loza o muro
	Línea entubada por piso
	Acometida C.I.A. Suministradora de energía
	Equipo de medición
	Interruptor de navajas con protección corto circuito
	Interruptor termomagnético
	Tablero de distribución
	Interruptor de seguridad

DIAGRAMA UNIFILAR



IPN	
CECyT No. 3	
SISTEMAS DE CONTROL ELECTRICOS	ESC. 1:50
INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES	ACOT: mm
AMBRIZ RÍOS IRVIN RAFAEL BECERRIL TAPIA LILIANA RODRIGUEZ BARRÓN FRIDA ESTEFANIA ROMÁN PÉREZ JORGE JULIÁN	GRUPO: SIM2 FECHA: 29/11/2018
PROFESOR: DR. JUAN IGNACIO LIMA VELASCO NOMBRE DEL PROYECTO: INSTALACION ELECTRICA DE UNA VIVIENDA	CALIFICACION: