

Advies betreffende de brandvoorkomingsmaatregelen en het aanbrengen van
brandbestrijdingsmiddelen voor **feesttenten**

1. Het maximum aantal toegelaten personen in de inrichting wordt bepaald in functie van;
 - *De netto oppervlakte van de inrichting*
 - Inrichtingen met tafels en stoelen; 1,5 personen per m²
 - Inrichtingen zonder tafels en stoelen; 3 personen per m²
 - *Het aantal uitgangen*
 - Minder dan 50 personen; één uitgang
 - Tussen 50 en 499 personen; twee uitgangen
 - Tussen 500 en 999 personen; drie uitgangen
 - Meer dan 1000 personen; te bepalen door brandweer
 - *De nuttige breedte van de uitgangen*
 - De totale afmeting van de uitgangen in cm dient minstens gelijk te zijn aan het aantal verwachte bezoekers.
 - De nuttige breedte van een uitgang bedraagt tenminste 0,8 m
2. De tent dient tijdens de activiteiten steeds bereikbaar te zijn voor de brandweervoertuigen. Een vrije breedte van 4m dient steeds vrijgehouden te worden.
De tent dient minstens 6 m van gebouwen geplaatst te zijn en de ingang van de tent moet tot op een afstand van minimaal 40 m bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen.
3. De deuren in de evacuatiewegen dienen open te draaien in de zin van de vluchtweg. Verticale strippen (al dan niet klitbaar) met een stripbreedte van maximaal 25 cm kunnen gelijkgesteld worden met een naar buiten draaiende deur. **Loshangende tentzeilen worden niet als uitgang aanvaard.**
4. Indien stoelen en tafels opgesteld worden in de tent dan gelden volgende vereisten:
 - De doorgang tussen twee rijen stoelen dient minimum 45 cm te bedragen
 - De doorgang tussen twee rijen tafels dient minimum 2 m te bedragen
 - Het aantal zitplaatsen op een rij mag maximaal 20 bedragen tussen 2 doorgangen en 10 wanneer slechts aan één zijde een doorgang voorzien is.
5. Een veiligheidsverlichting moet voorzien worden in de tent.
Deze verlichtingselementen dienen boven iedere uitgang en nooduitgang, evenals in de tent zelf, geplaatst te worden. Deze veiligheidsverlichting moet automatisch en onmiddellijk in werking treden zodra de normale verlichting uitvalt. Zij dient voldoende lichtsterkte (1 lux ter hoogte van de grond) te bezitten om een veilige ontruiming van alle aanwezigen mogelijk te maken.
Deze veiligheidsverlichting dient minstens een half uur zonder onderbreking te kunnen functioneren.
6. De elektrische installatie moet uitgevoerd worden volgens de wettelijke voorschriften dienaangaande. Op de buitenzijde van de elektrische verdeelkasten dient een pictogram 'gevaar elektrische spanning' aangebracht te worden.
Als er meer dan duizend personen aanwezig zijn in de tent, dient de verlichting te geschieden via 2 onafhankelijke stroombronnen.
7. Een bak- en braadinrichting of een bakwagen moet op minstens 5 m afstand van de tent opgesteld staan.

8. De eventuele verwarmingsinstallatie en kooktoestellen dienen derwijze opgesteld te worden dat zij alle waarborgen van veiligheid tegen brand bieden.

Zij moeten op een stenen vloerplaat of op een plaat van onbrandbaar en warmte slecht geleidend materiaal zijn aangebracht. Dit in een gemakkelijk te bereiken en op de buitenlucht geventileerde ruimte.

Het gebruik van verwarming- of kooktoestellen gespijsd met alcohol, benzine of petroleum is streng verboden.

9. In het geval tijdelijke gasinstallaties gebruikt worden dan dient de verklaring (bijlage 1), betreffende deze tijdelijke gasinstallatie welke bijgevoegd is, **voor** de aanvang van de festiviteiten overgemaakt te worden aan ondergetekende.

10. Elektrische verwarmingstoestellen met open gloeidraden of open verwarmingselementen zijn verboden.

Direct gestookte hete luchtkanalen zijn eveneens verboden.

De rugzijde of zijkanten van warmtestralers moeten minstens 1 m verwijderd zijn van het tentzeil of andere brandbare materialen. In de afstraal richting dient deze afstand minstens 3 m te bedragen.

Bij warme luchtverwarming moeten de luchtkanalen uit niet brandbaar materiaal vervaardigd zijn. De generator moet buiten de tent op een veilige en afgeschermd plaats opgesteld worden.

11. Het zichtbaar oppervlak van de tent dient aan volgende eisen te voldoen inzake reactie bij brand:

- Tentzeil : A2
- Vloerbekleding : A3
- Textielstoffen in de tent zijn enkel toegelaten indien een attest van de brandklasse A1 kan voorgelegd worden.
- Horizontale doeken zijn verboden.
- Verticale stofferingen moeten 0,10 m van de vloer gehouden worden.

12. Indien versieringen voorzien worden dan dient er tussen de vloeroppervlakte en de versiering een vrije hoogte van 2,50 m te zijn.

Versieringen van gemakkelijk brandbare materialen zoals papier, dennengroen, karton.. zijn verboden.

13. Indien in de tent vuilnisbakken voorzien worden dan dienen deze van het zelfdovende type te zijn.

14. Snelblustoestellen van het type 6 kg poeder ABC, of van het type 6 l water/schuim, dienen doelmatig verdeeld te worden over de inrichting tot men in totaal over 1 bluseenheid per 150 m² beschikt.

Snelblustoestellen van het type CO2 kunnen slechts in supplement getolereerd worden.

Deze blustoestellen dienen te voldoen aan de NBN EN3, het attest hiervoor wordt afgeleverd door APRAGAZ. Deze toestellen moeten tevens een sticker dragen met het BENOR kenmerk en van ANPI. Het onderhoud van deze toestellen dient jaarlijks te gebeuren, is verplicht en moet uitgevoerd worden volgens de NBN S21-050 Schouwing en onderhoud van draagbare brandblussers.

15. Het personeel dient schriftelijke instructies te ontvangen over de taakverdeling bij brand en over het gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen.

16. Er moet een attest voorgelegd worden waarin bevestigd wordt dat de tent werd opgebouwd conform aan de plaatsingsvoorschriften. De tent mag enkel gebruikt worden in conformiteit met de richtlijnen van de plaatser van de tent (zie bijlage 2)

OF

Er moet een attest voorgelegd worden waarin bevestigd wordt dat de tent werd opgebouwd conform aan de EN 13782 'veiligheid tijdelijke constructies'.. De tent mag enkel gebruikt worden in conformiteit met de richtlijnen van de plaatser van de tent.

17. Bij te hoge windsnelheden of te dikke sneeuwlaag mag geen publiek in de tent worden toegelaten. Deze begrenzing wordt bepaald en expliciet vermeld door een attest van de tentenbouwer.

18. De technische uitrusting van de tent moet in goede staat worden gehouden. Volgende installaties moet de uitbater laten nazien, hetzij door een bevoegd persoon (BP), hetzij door een bevoegd installateur (BI), hetzij door een erkend organisme (EO):

- ☐ Laagspanning: EO
- ☐ Veiligheidsverlichting: EO
- ☐ Gasinstallatie: EO
- ☐ Installatie voor verwarming: BI
- ☐ Brandbestrijdingsmiddelen: BP

Een afschrift van deze keuringsverslagen moet voor de opening van de inrichting aan de brandweer getoond kunnen worden.

19. Een verzekeringsattest, waaruit blijkt dat aan de bepalingen vervat in de wet van 30.07.1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, dient aan de brandweer te worden overgemaakt.