



PT. Sulawesi Cahaya Mineral

Treasury Tower 69th Floor
Jl. Jend. Sudirman, Kav 52-53,
Kawasan District 8, SCBD Lot. 28,
Jakarta Selatan – DKI Jakarta 12190
Website : www.merdekabattery.com

BERITA ACARA

PENGAJUAN PENGGANTIAN APAR DI GUDANG GENERAL AFFAIRS (GA)

Tanggal : 05/12/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal 05 bulan Desember tahun 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Juwanda Ade Surya Putra
Jabatan : Foreman GA
Department : General Affairs
2. Nama : Ronaldo Amir Harianto
Jabatan : ERT Foreman
Department : OHS

Dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan pengecekan kondisi **APAR (Alat Pemadam Api Ringan)** di area **Gudang General Affairs (GA)** dengan hasil sebagai berikut:

A. HASIL PENGECEKAN KONDISI APAR

Berdasarkan hasil inspeksi, ditemukan beberapa APAR dengan kondisi:

- Penggantian APAR Rusak 3KG ke APAR 6KG
- Tidak ada pin dan Segel pengaman **rusak**
- Masa berlaku **telah habis (expired)**
- APAR **tidak sesuai dengan standar K3 yang berlaku**

Sehingga APAR tersebut **tidak direkomendasikan untuk digunakan dalam kondisi darurat kebakaran.**

B. DASAR PENGAJUAN

Pengajuan penggantian APAR ini didasarkan pada:

1. Hasil Inspeksi tim Workplace Improvement di Gudang GA
2. Kepatuhan terhadap peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

**PT. Sulawesi Cahaya Mineral**

Treasury Tower 69th Floor
Jl. Jend. Sudirman, Kav 52-53,
Kawasan District 8, SCBD Lot. 28,
Jakarta Selatan – DKI Jakarta 12190
Website : www.merdekabattery.com

3. Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap potensi bahaya kebakaran

C. RINCIAN KEBUTUHAN PENGGANTIAN APAR

No	Lokasi APAR	Jenis APAR	Kapasitas	Kondisi	Keterangan
1	Gudang GA	Powder / CO_2	3 Kg	Rusak	Perlu Diganti
2	Gudang GA	Powder / CO_2	6 Kg	Penambahan	Perlu Tambahan

(Tabel dapat disesuaikan dengan kondisi aktual di lapangan)

D. PERMOHONAN TINDAK LANJUT

Sehubungan dengan kondisi tersebut, kami mengajukan **permohonan penggantian dan Penambahan APAR** di area Gudang GA agar dapat memenuhi standar keselamatan kerja dan menunjang operasional yang aman.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diajukan oleh,

Disetujui oleh,

Diketahui oleh,

Foreman GA

OHS ERT

Manager HRGA