

# Cyber Physical Systems

## Panoramica sulla sicurezza

Bianca Crippa

Università degli Studi di Bergamo

<https://github.com/Biancolinaa/CPS-presentation.git>

31.05.2021

## 1 Introduzione

## 2 Attacchi

- Caso di studio

## 3 Metodi di difesa

I Cyber Physical Systems (**CPS**) sono una delle innovazioni tecnologiche della quarta rivoluzione industriale.

Sistemi il cui meccanismo è monitorato da algoritmi computer-based. Componenti fisiche e software fortemente interconnesse in modo per operare su diverse scale temporali e spaziali e interagire tra loro in modi differenti in base ai cambiamenti del contesto.

L'insieme di queste tecnologie è in grado di dar vita ad un ulteriore sistema basato sull'**integrazione tra vari soggetti**, posti anche a distanza tra loro. Si fondono insieme conoscenze riguardanti la mecatronica, la cibernetica, il design e la scienza dei processi.

Tre tipologie di tecnologie abilitanti:

- **Sensori integrati:** ciascun sistema in pochi secondi riesce a capire la propria situazione operativa e inviare le informazioni relative al proprio stato e alla posizione;
- **Attuatori:** consentono lo svolgimento delle varie azioni senza rischi per rendere ogni processo più performante;
- **Intelligenza decentrata:** elabora gli scenari di scelta per fornire il più rapidamente possibile quello più consigliato.

L'insieme delle tecnologie costituisce il **dominio digitale** che permette alle informazioni di muoversi e garantisce una connessione veloce tra i componenti fisici.

1 Introduzione

2 Attacchi

- Caso di studio

3 Metodi di difesa

Gli attacchi ai Cyber Physical Systems sono di tre tipi:

- **Attacchi all'availability del sistema;**
- **Attacchi all'integrità dei dati:** *deception attacks*, rappresentano la classe più ampia di attacchi;
- **Attacchi alla riservatezza:** *disclosure attacks*.


I principali attacchi che colpiscono i CPS sono:

- **False data injection:** appartengono ai *deception attacks* e riguardano la stima dello stato. È uno degli attacchi più studiati. L'avversario conosce le informazioni topologiche del sistema e manipola le misurazioni dei sensori per modificare le variabili di stato, baypassando gli schemi di rilevamento dei dati errati.
- **Generic deception:** è un attacco all'integrità dei dati. L'avversario invia false informazioni a uno o più sensori o controllori in modo tale da ingannare un componente compromesso e fargli credere che il falso dato ricevuto sia valido. È modellato come un segnale additivo arbitrario, mandato a sovrascrivere i dati originali.

- **Denial of Service (DOS):** è il più noto tra gli attacchi alla disponibilità. Rende inaccessibili alcuni o tutti i componenti di un sistema di controllo e impedisce la trasmissione dei sensori e del controllo sulla rete.
- **Replay:** fa parte degli attacchi all'integrità dei dati e solitamente viene combinato con un attacco fisico. L'avversario prima raccoglie sequenze di dati di misurazioni o controllo, poi riproduce i dati registrati mentre inietta un segnale esogeno nel sistema. Può non conoscere il modello del sistema per generare un output dannoso ma, conoscendolo, può raggiungere più facilmente il suo obiettivo, come per esempio danneggiare anche fisicamente l'impianto.




# Principali attacchi



# Caso di studio: dispositivi medici impiantabili

I moderni IMD comunicano in modalità wireless con un dispositivo esterno detto *programmer* e inviano dati per monitorare e ricevere la migliore terapia per il paziente.

Utili per monitorare i parametri vitali del paziente, soprattutto se in condizioni critiche.



I principali attacchi ai dispositivi medici impiantabili sono:

- **Information Harvesting:** se nessun meccanismo di autenticazione è applicato nell'IMD, l'avversario può ottenere informazioni riservate sulla salute del paziente oppure ascoltare le comunicazioni tra dispositivo e programmer per utilizzarle in ulteriori attacchi.
- **Tracking the patient:** la comunicazione wireless può essere facilmente rilevata, soprattutto se si è all'aperto. L'attaccante può tracciare il movimento del paziente comportando una grave violazione della privacy.

- **Impersonation:** se il canale wireless non è sufficientemente protetto, l'avversario può origliare comunicazioni e registrare la risposta dell'IMD. Utilizzati per raccogliere informazioni riguardo terapie e alimentazione del paziente e ritardare la risposta del medico curante ai bisogni del paziente.
- **Relaying:** l'IMD viene ingannato facendogli presumere che il programmer sia vicino ad esso. L'attaccante utilizza due device chiamati *ghost* e *leech* che impersonificano rispettivamente l'IMD e il programmer. In questo modo continuano a trasmettere i messaggi tra IMD e programmer ingannando l'IMD e facendogli credere di parlare con un programmer lecito.

- **Denial of Service:** si vuole manomettere la capacità dell'IMD di svolgere il proprio lavoro:
  - Richiedere attività che consumano l'energia del dispositivo - *Power draining attack*;
  - Interferire nella comunicazione con il servizio di manutenzione;
  - Far spegnere il dispositivo applicando un campo magnetico in prossimità del paziente.

1 Introduzione

2 Attacchi

- Caso di studio

3 Metodi di difesa

La strategia di difesa si può classificare in:

- **Prevenzione:** riduzione della vulnerabilità del sistema. Riguarda tutte le operazioni eseguite *offline* prima che il sistema venga perturbato o attaccato;
- **Rilevazione:** operazioni eseguite *online*, quando un attacco si verifica. Il sistema viene costantemente monitorato per rilevare eventuali attacchi. L'attacco, se rilevato, viene isolato e vengono identificati i componenti compromessi;
- **Mitigazione:** interrompere e neutralizzare l'attacco e cercare di ridurre l'impatto.