

104 年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員考試及 104 年
特種考試交通事業鐵路人員、退除役軍人轉任公務人員考試試題

等 別：三等警察人員考試

類 科 別：消防警察人員

科 目：消防與災害防救法規（包括消防法及施行細則、災害防救法及施行細則、爆竹煙火管理條例及施行細則、公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法、緊急救護辦法、緊急醫療救護法及施行細則、直轄市縣市消防機關火場指揮及搶救作業要點）

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50 分）

- (一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

- 一、依據「災害防救法」之規定，行政院設「中央災害防救會報」、直轄市、縣（市）政府設「直轄市、縣（市）災害防救會報」及鄉（鎮、市）公所設「鄉（鎮、市）災害防救會報」之組織各為何？（25 分）
- 二、依據「消防機關火場指揮及搶救作業要點」，有關火災搶救作業要領之規定，抵達火場處置內容為何？（25 分）

乙、測驗題部分：（50 分）

代號：4506

- (一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
(二)共 25 題，每題 2 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

1 依消防法之規定，下列何者錯誤？

- (A)地面樓層達 11 層以上建築物，其管理權有分屬時，各管理權人應協議製定共同消防防護計畫
(B)防焰物品或其材料之防焰標示，應經中央主管機關認證具有防焰性能
(C)原供公眾使用建築物變更為他種公眾使用時，主管建築機關應會同消防機關審查其消防安全設備圖說
(D)應設置消防安全設備場所，其防火管理人應委託消防設備師或消防設備士，定期檢修消防安全設備

2 下列何者，應由管理權人遴用防火管理人，責其製定消防防護計畫，並依該計畫執行有關防火管理上必要之業務？

- (A)總樓地板面積在兩百平方公尺之餐廳
(B)總樓地板面積在兩百平方公尺之超級市場
(C)總樓地板面積在兩百平方公尺之指壓按摩店
(D)總樓地板面積在兩百平方公尺之遊藝場

3 下列何者非中央災害防救會報之任務？

- (A)核定災害防救基本計畫及地區災害防救計畫
(B)核定全國緊急災害之應變措施
(C)督導、考核中央及直轄市、縣（市）災害防救相關事項
(D)核定重要災害防救政策與措施

- 4 依災害防救法施行細則之規定，下列何者錯誤？
- (A)中央災害防救業務主管機關每 2 年應依規定及災害防救基本計畫等，檢討災害防救業務計畫
 - (B)直轄市、縣（市）政府每 2 年應依規定及災害防救計畫，檢討地區災害防救計畫
 - (C)中央災害防救會報每 5 年應依災害防救法，檢討災害防救基本計畫
 - (D)各級政府應依法對災害防救器材、設備，每月至少實施功能測試 1 次，每半年至少舉辦演練 1 次
- 5 依消防機關火場指揮及搶救作業要點之規定，有關消防車無線電代號，下列何者正確？
- (A)空壓車「七六」
 - (B)排煙車「七五」
 - (C)照明車「八一」
 - (D)化學車「四一」
- 6 依災害防救法之規定，下列何者可處新臺幣 10 萬元以上 50 萬元以下罰鍰？
- (A)救災所需必要物資之製造、運輸、販賣、保管、倉儲業者，拒絕政府因救災需求徵用者
 - (B)緊急應變警報訊號之種類、內容、樣式、方法，未經許可而擅自使用者
 - (C)拒絕政府為徵用救災物資派員進入營業場所檢查之業者
 - (D)未進行災害監測、預報、警報發布及其設施之強化，致發生重大損害之公共事業
- 7 依爆竹煙火管理條例施行細則之規定，下列何者已達爆竹煙火儲存、販賣場所之管制量？
- (A)摔炮類以外之一般爆竹煙火：火藥量 3 公斤
 - (B)舞臺煙火以外之專業爆竹煙火：總重量 0.3 公斤
 - (C)爆炸音類一般爆竹煙火之排炮、連珠炮、無紙屑炮類：火藥量 5 公斤
 - (D)摔炮類一般爆竹煙火：總重量 1.5 公斤
- 8 依爆竹煙火管理條例之規定，中央主管機關之權責，下列何者錯誤？
- (A)一般爆竹煙火認可相關業務之辦理
 - (B)爆竹煙火監督人講習、訓練之規劃及辦理
 - (C)達中央主管機關公告數量之氯酸鉀或過氯酸鉀之販賣許可
 - (D)爆竹煙火製造之許可、變更、撤銷及廢止
- 9 公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法所稱擋牆，下列何者錯誤？
- (A)高度能有效阻隔延燒
 - (B)厚度在 10 公分以上之鋼筋或鋼骨混凝土牆
 - (C)厚度在 20 公分以上之鋼筋或鋼骨補強空心磚牆
 - (D)堆高斜度不超過 60 度之土堤
- 10 有關六類危險物品製造場所之構造規定，下列何者正確？
- (A)窗戶及出入口應設置 1 小時以上防火時效之防火門窗
 - (B)牆壁開口有延燒之虞者，應設置 30 分鐘以上防火時效之常時關閉式防火門
 - (C)牆壁、樑、柱、地板及樓梯，應以耐燃材料建造；外牆有延燒之虞者，不得設置其他開口
 - (D)設於室外之製造或處理液體六類物品之設備，應在周圍設置距地面高度在 15 公分以上之圍阻措施
- 11 六類危險物品室內儲存場所其位置、構造及設備規定，下列何者錯誤？
- (A)儲存倉庫之牆壁、柱及地板應為防火構造，且樑應以不燃材料建造
 - (B)每一儲存倉庫樓地板面積不得超過一千平方公尺
 - (C)儲存倉庫之屋頂應以不燃材料建造，天花板應以輕質金屬板或其他輕質不燃材料設置
 - (D)儲存倉庫之窗戶及出入口應設置 30 分鐘以上防火時效之防火門窗

- 12 室外儲槽場所儲槽儲存第四類公共危險物品者，其防液堤之規定，下列何者錯誤？
(A)單座儲槽周圍所設置防液堤之容量，應為該儲槽容量百分之一百一十以上
(B)防液堤之高度應在 50 公分以上，但儲槽容量合計超過 20 萬公秉者，高度應在 1 公尺以上
(C)防液堤內面積不得超過 8 萬平方公尺
(D)防液堤內部設置儲槽，不得超過 10 座，但所儲存物之閃火點在攝氏 70 度以上未達 200 度者，無設置數量之限制
- 13 下列有關可燃性高壓氣體儲存場所之構造、設備及安全管理，何者錯誤？
(A)設有警戒標示及防爆型緊急照明設備
(B)採用不燃材料構造之地面一層建築物，屋頂應以輕質金屬板或其他輕質不燃材料覆蓋
(C)通路面積至少應占儲存場所面積之百分之十五以上
(D)保持攝氏 40 度以下之溫度；容器並應防止日光之直射
- 14 下列有關液化石油氣儲存場所之規定，何者錯誤？
(A)液化石油氣儲存場所僅供一家販賣場所使用之面積，不得少於 10 平方公尺
(B)液化石油氣儲存場所供二家以上共同使用者，每一販賣場所使用之儲存面積，不得少於 6 平方公尺
(C)設置位置與販賣場所距離不得超過 5 公里
(D)儲存場所設有圍牆防止非相關人員進入，並有 24 小時專人管理時，其距離得為 10 公里內
- 15 依照消防法第 27 條之規定，直轄市、縣（市）政府，得聘請有關單位代表及學者專家，設火災鑑定委員會，調查、鑑定火災原因；其組織由何機關定之？
(A)內政部
(B)直轄市、縣（市）政府
(C)內政部消防署
(D)消防局
- 16 依照消防法施行細則第 21 條之規定，直轄市、縣（市）政府對轄內無自來水供應或消防栓設置不足地區，應籌建或整修蓄水池及其他消防水源，並由何機關列管檢查？
(A)當地消防機關
(B)當地自來水公司
(C)自來水事業處
(D)當地工務局
- 17 依照災害防救法第 30 條及第 40 條之規定，公共事業發現、獲知災害或有發生災害之虞時，未主動蒐集、傳達相關災情並迅速採取必要之處置，致發生重大損害時：
(A)處新臺幣 5 萬元以上 25 萬元以下罰金
(B)處新臺幣 3 萬元以上 15 萬元以下罰金
(C)處新臺幣 5 萬元以上 25 萬元以下罰鍰
(D)處新臺幣 3 萬元以上 15 萬元以下罰鍰
- 18 依爆竹煙火管理條例之規定，以郵購方式販賣一般爆竹煙火者，應如何處置？
(A)處新臺幣 3 千元以上 1 萬 5 千元以下罰鍰
(B)處新臺幣 3 萬元以上 15 萬元以下罰鍰
(C)處新臺幣 6 萬元以上 30 萬元以下罰鍰
(D)處新臺幣 30 萬元以上 150 萬元以下罰鍰
- 19 依照災害防救法第 47 條之規定，委任第三職等之公務人員執行本法災害防救事項，致傷病、身心障礙或死亡者，應依照何種標準請領各項給付？
(A)以公務人員委任第五職等年功俸最高級月支俸額為基數計算之基準
(B)以公務人員委任第三職等本職有關規定請領各項給付
(C)以公務人員委任第三職等年功俸最高級月支俸額為基數計算之基準
(D)以公務人員委任第五職等有關規定請領各項給付

- 20 下列何者為災害防救法第 23 條第 1 項第 6 款所定災害防救設施、設備：
- (A)急救用醫療器材及藥品
 - (B)人命救助器材及裝備
 - (C)營建機具、建材及其他緊急應變措施之必需品
 - (D)資訊、通信等器材、設備
- 21 依照爆竹煙火管理條例第 7 條規定，輸入或販賣達中央主管機關公告數量之氯酸鉀或過氯酸鉀者，應如何辦理？
- (A)應檢附數量、合格儲存地點證明、使用計畫書、輸入或販賣業者、押運人、運輸方法及經過路線等資料，向當地直轄市、縣（市）主管機關申請發給許可文件
 - (B)輸入之氯酸鉀或過氯酸鉀，應運至合格儲存地點放置，並於入庫當日前通知當地直轄市、縣（市）主管機關清點數量後始得入庫
 - (C)輸入之氯酸鉀或過氯酸鉀，應運至合格儲存地點放置，並於入庫 1 日前通知中央主管機關清點數量後始得入庫
 - (D)氯酸鉀或過氯酸鉀應於運出儲存地點前，由輸入或販賣者將相關資料報請當地直轄市、縣（市）主管機關及目的地直轄市、縣（市）主管機關備查後，始得運出儲存地點
- 22 下列有關消防法施行細則之規定，何者錯誤？
- (A)液化石油氣零售業之安全技術人員應每 2 年接受複訓 1 次，每次複訓時數不得少於 8 小時
 - (B)消防防護計畫中滅火、通報及避難訓練之實施；每年至少應舉辦 1 次，每次不得少於 4 小時
 - (C)甲類場所之管理權人應每半年檢修消防安全設備 1 次，甲類以外場所，每年實施 1 次
 - (D)防火管理人應為管理或監督層次幹部，並每 2 年至少應接受講習訓練 1 次
- 23 依照爆竹煙火管理條例施行細則第 10 條之規定，直轄市、縣（市）主管機關依爆竹煙火管理條例第 32 條第 2 項規定進行銷毀之程序，何者錯誤？
- (A)於安全、空曠處所進行，並採取必要之安全防護措施
 - (B)於上午 8 時後下午 7 時前為之，並應派人警戒監視，銷毀完成俟確認滅火後始得離開
 - (C)應製作銷毀紀錄，記載沒入處分書編號、被處分人姓名、沒入爆竹煙火名稱、單位、數（重）量及沒入時間、銷毀時間，並檢附相片
 - (D)中央主管機關依爆竹煙火管理條例第 9 條第 4 項及第 14 條第 4 項規定逕行銷毀，應先通知當地主管機關，再依前項第 1 款及第 2 款規定辦理，並製作銷毀紀錄，記載銷毀之爆竹煙火名稱、單位、數（重）量及銷毀時間，及檢附相片
- 24 依照緊急救護辦法第 18 條之規定，為確保緊急救護品質，應有何作為？
- (A)中央主管機關應每半年辦理緊急救護品質考核及評估
 - (B)中央衛生主管機關應每年辦理緊急救護品質考核及評估
 - (C)中央主管機關應會同中央衛生主管機關每半年辦理緊急救護品質考核及評估
 - (D)中央主管機關應會同中央衛生主管機關每年辦理緊急救護品質考核及評估
- 25 依照緊急救護辦法第 7 條之規定，救護人員實施緊急救護時，如緊急傷病患或其家屬拒絕接受運送，應如何處理？
- (A)應要求其於救護紀錄表中簽名後，不予運送
 - (B)應報請衛生機關協助處理
 - (C)應要求其配合執行公務，救命為先
 - (D)應通知警察協助處理