

1. แก้ไขข้อมูล

2. Upload รูปทรัพย์สิน

3. จัดกลุ่มเครื่องมือ (Set Group)

รายละเอียดทรัพย์สิน และประวัติการซ่อมบำรุง / การทำ Daily Check / การเฝ้า-ค้น / การ On-Off

AssetID : 63525

หมายเลขครุภัณฑ์ :

รายการทรัพย์สิน : ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจน(อาคาร11)

Eng.Name : ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจน(อาคาร11)

ยี่ห้อ :

รุ่น(Model) :

Serial No :

รายละเอียดพิเศษ :

ประเภทครุภัณฑ์ : 00-ยังไม่ระบุประเภทครุภัณฑ์

หน่วยงาน : 286-อาคารผู้ป่วยใน 9(B11)

บริเวณที่ติดตั้ง :

ผู้รับผิดชอบ : นายศุภชัย วิกาทะ

ผู้จำหน่าย :

ผลิตภัณฑ์ประเทศ :

ราคา(บาท) : 0.00

วันที่ได้รับ :

วันประกันถึงวันที่ :

วิธีการได้มา :

ประเภทของ :

เอกสารการได้มา :

หมายเหตุ :

สถานะทรัพย์สิน :

คิดค่าเสื่อม(Y/Z) : --เลือก--

อายุใช้งาน(Y) : 0

ประวัติการโอนย้าย

การโอนย้าย-1 :

การโอนย้าย-2 :

การโอนย้าย-3 :

วันที่จำหน่าย :

เอกสารจำหน่าย :

จำแนกกลุ่มเครื่องมือ (Set Group)

GMC-กลุ่มเครื่องมือ :

R-ระดับความเสี่ยง :

S-เครื่องมือพิเศษ/สำคัญ :

P-เครื่องมือต้องบำรุงรักษา :

C-เครื่องมือต้องซ่อมเทียบ :

MEC-เครื่องมือรวมศูนย์ :

U-ประโยชน์ใช้งาน :

เปรียบเทียบมูลค่าซื้อ/ค่าซ่อมบำรุง

มูลค่าทรัพย์สิน: 0.00 บาท

ซ่อมบำรุง: 6 ครั้ง

รวมเป็นเงิน: 81,641.00 บาท

ค่าซ่อมบำรุง %

ของมูลค่าทรัพย์สิน

IDnumber : MAN-OM-009

QCODE : OM

JOB ID:277977 แจ้งซ่อม: 05-ค.ค.-69 สรุป:17-ค.ค.-69 อาการ/สาเหตุ:ชุดสำรองออกซิเจนอาคาร11 เร็กกูเรเตอร์high คุมแรงดันไม่อยู่ วิธีแก้ไข:ชุดสำรองออกซิเจนอาคาร11 เร็กกูเรเตอร์high คุมแรงดันไม่อยู่ โอริงทะเล ไม่สามารถแก้ไขได้ ดำเนินการส่งซ่อมบริษัท	รายการวัสดุ ชุดแผ่นไดแฟรม regulator manifold oxygen ตรวจสอบและทดสอบ ฟังก์ชัน ค่าบริการ vat7%	จำนวน 1 1 1 1	ราคาต่อหน่วย 7,500.00 2,500.00 10,000.00 1,400.00	รวมเป็นเงิน 7,500.00 2,500.00 10,000.00 1,400.00 21,400.00
JOB ID:266871 แจ้งซ่อม: 27-ก.พ.-68 สรุป:06-พ.ค.-68 อาการ/สาเหตุ:ชุดจ่ายออกซิเจนสำรองอาคาร 11 ชุดโซลีนอยด์รั่วทั้งสองฝั่ง วิธีแก้ไข:ชุดจ่ายออกซิเจนสำรองอาคาร 11 ชุดโซลีนอยด์รั่วทั้งสองฝั่ง ตรวจสอบเบื้องต้นชุดโอริงด้านในเสื่อมสภาพ ดำเนินการส่งซ่อมบริษัท	รายการวัสดุ ส่งซ่อมเปลี่ยนอะไหล่บริษัท	จำนวน 1	ราคาต่อหน่วย 27,285.00	รวมเป็นเงิน 27,285.00 27,285.00
JOB ID:235722 แจ้งซ่อม: 28-พ.ย.-65 สรุป:14-ก.พ.-66 อาการ/สาเหตุ:ชุดวาล์วโซลีนอยด์ เนื่องจากนำของดีค 11 ไม่ใส่ไฟ ทร.ขออนุญาตเพื่อให้งานได้ต่อเนื่อง วิธีแก้ไข:ชุดวาล์วโซลีนอยด์ เนื่องจากนำของดีค 11 ไม่ใส่ไฟ ทร.ขออนุญาตเพื่อให้งานได้ต่อเนื่อง//ดำเนินการส่งซ่อมบริษัท เพาเวอร์ เซลแนร์	รายการวัสดุ เปลี่ยนชุดโอริง+ทดสอบระบบ+ค่าบริการ	จำนวน 0	ราคาต่อหน่วย 15,408.00	รวมเป็นเงิน 0.00 0.00
JOB ID:219456 แจ้งซ่อม: 22-ก.ค.-64 สรุป:27-ม.ค.-65 อาการ/สาเหตุ:ชุดจ่าย O2สำรอง อาคาร11 เรกกูเรเตอร์ highฟังก์ชันฯ รั่วปรับไม่ได้//ชุดเมดโฟลุ่มบริษัท//ได้รับของจากบริษัทแล้วไม่มีค่าใช้จ่าย วิธีแก้ไข:บริษัทเข้ามาถอดไปใช้บริษัท 18/8/64 /kst ไม่มีอะไหล่ ยังไม่ได้ซ่อม บริษัทนำมาใส่สินค้าแล้ว //ตอนนี้ได้แกะและส่งไฟ วิธีแก้ไข:บริษัทเพาเวอร์เซลล์แคร์ ดำเนินการต่อ//ชุดmani flow ไม่คุ้มค่ากับการซ่อม จึงขอคืนชุดmani flow คืนจากบริษัทก่อน	รายการวัสดุ ส่งซ่อมบริษัท เพาเวอร์เซลล์แคร์	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน
JOB ID:198378 แจ้งซ่อม: 28-ม.ค.-63 สรุป:12-มี.ค.-63 อาการ/สาเหตุ:เพิ่ม ชุด Alarm เตือน แง่ค้นก๊าซ เพื่อเฝ้าระวังความคิดปฏิกติ วิธีแก้ไข:แจ้งบริษัทมาประเมินค่าใช้จ่ายในเสนอราคาแล้ว	รายการวัสดุ แบบในเสนอราคา ม.เบสแพร์ ค่าจ้างซ่อมชุดจ่ายออกซิเจนสำรอง	จำนวน 1	ราคาต่อหน่วย 26,536.00	รวมเป็นเงิน 26,536.00 26,536.00
JOB ID:195289 แจ้งซ่อม: 29-ค.ค.-62 สรุป:16-พ.ย.-63 อาการ/สาเหตุ:เบ็ดแล้วมีเสียงรั่ว วิธีแก้ไข:มาดำเนินการ//ส่ง job โทพีสด13/11/62 ส่งโทรอ2 5/8/63	รายการวัสดุ ซ่อมReguleter ด้าน High Pressure (แบบในเสนอราคา ม.KST)	จำนวน 1	ราคาต่อหน่วย 6,420.00	รวมเป็นเงิน 6,420.00 6,420.00

ประวัติการ Daily Check

เลือก	Check Date	ผู้ดำเนินการ	ความเห็น/ข้อ แนะนำ	ผลการ DailyCheck	IDnumber	DN
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=319088)	10-มี.ย.-69 09:29	นายยุทธนา หถม ปัญญา	รอบรั้วทเปลี่ยน อะไหล่	FAIL	MAN-OM-009	319088
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=285323)	09-มี.ค.-69 09:36	นายยุทธนา หถม ปัญญา		PASS	MAN-OM-009	285323
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=271240)	28-มี.ค.-69 09:21	นายยุทธนา หถม ปัญญา		FAIL	MAN-OM-009	271240
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=263973)	05-มี.ค.-69 14:53	นายยุทธนา หถม ปัญญา		FAIL	MAN-OM-009	263973
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=257971)	17-ธ.ค.-68 15:07	นายยุทธนา หถม ปัญญา		FAIL	MAN-OM-009	257971
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=257476)	16-ธ.ค.-68 16:33	นายยุทธนา หถม ปัญญา		FAIL	MAN-OM-009	257476
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=256954)	15-ธ.ค.-68 11:25	นายยุทธนา หถม ปัญญา		FAIL	MAN-OM-009	256954
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=256086)	12-ธ.ค.-68 10:46	นายยุทธนา หถม ปัญญา	รอใบเสนอราคาซ่อม	FAIL	MAN-OM-009	256086
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=256085)	12-ธ.ค.-68 10:45	นายยุทธนา หถม ปัญญา		PASS	MAN-OM-009	256085
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=255581)	11-ธ.ค.-68 09:49	นายยุทธนา หถม ปัญญา	รอใบเสนอราคาซ่อม บริษัท	FAIL	MAN-OM-009	255581
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=254444)	08-ธ.ค.-68 11:00	นายยุทธนา หถม ปัญญา	รอบ. เข้าตรวจเช็ค รั้วฝั่งขวา + แรงดัน เกิน	FAIL	MAN-OM-009	254444
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=253425)	04-ธ.ค.-68 15:04	นายยุทธนา หถม ปัญญา		PASS	MAN-OM-009	253425
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=252505)	02-ธ.ค.-68 15:48	นายยุทธนา หถม ปัญญา		PASS	MAN-OM-009	252505
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=250785)	27-พ.ย.-68 15:54	นายยุทธนา หถม ปัญญา		PASS	MAN-OM-009	250785
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=250436)	26-พ.ย.-68 17:18	นายยุทธนา หถม ปัญญา		PASS	MAN-OM-009	250436
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=186606)	05-มี.ย.-68 09:33	นายยุทธนา หถม ปัญญา		PASS	MAN-OM-009	186606
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=107361)	13-ส.ค.-67 09:14	นายยุทธนา หถม ปัญญา	ทำงานปกติ	PASS	MAN-OM-009	107361
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=105914)	07-ส.ค.-67 10:20	นายยุทธนา หถม ปัญญา	ทดสอบการทำงาน สลับข้าม-ขวา ทำงานปกติ ระบบ alarm ทำงานปกติ	PASS	MAN-OM-009	105914
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=79148)	26-มี.ค.-67 09:51	นายยุทธนา หถม ปัญญา		PASS	MAN-OM-009	79148
เลือก (../IPM/CHECKFORMQR_view.aspx?checkform_id=79147)	26-มี.ค.-67 09:51	ยุทธนา		PASS	MAN-OM-009	79147
12						

ประวัติการยื่น-คืน

วันที่ยื่น	วันที่คืน	หน่วยงานที่ยื่น
------------	-----------	-----------------

ประวัติการ PM / CAL

เลือก	Result ID	PM /CAL	ปีงบ ประมาณ	Work Date	Due Date	Result	Plan Code	Inspector	Acceptor
เลือก (../IPMTABLET/QCHECK.aspx?pmcode=24499-6810)	3131	PM	2568				PLAN-1153-68PM		

ประวัติ ON-OFF